

STORSTRØMS AMTSKommune

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ



DATO
8. april 1988

J. NR.
8-73-11-365-1-86

Bedes anført ved enhver henvendelse

sti-heh Bilag A

Møn kommune
Storegade 56
4780 Stege

INDGÅET

8. APR. 1988

MØN KOMMUNE
INDGÅET

0 8 APR. 1988

TEKNISK FORVALTNING

PARKVEJ 37
4800 NYKØBING F.
TELEFON 03 32 32 32
TELEFAX 03 85 80 29
TELEX 47410

Sagsbehandler:
Cand.pharm.
Stina
Teilmann-Ibsen

Forslag til revideret spildevandsplan for Møn kommune.

I brev af 22. december 1987 har Møn kommunalbestyrelse i medfør af § 7 i bekendtgørelse nr. 248 om tilførsel af spildevand til vandløb, søer eller havet m.v. fremsendt forslag til revision af spildevandsplanen for Møn kommune.

Revisionen skal behandles efter ovennævnte bekendtgørelse. Herefter sender kommunalbestyrelsen spildevandsplanen til amtsrådet, som inden for en frist af 16 uger kan fremsætte skriftlig indsigelse mod, at kommunalbestyrelsen vedtager planen endeligt.

Amtsrådet skal efter miljøbeskyttelseslovens § 21, stk. 4, påse, at spildevandsplanen er i overensstemmelse med recipientkvalitetsplanen, vandindvindings- og vandforsyningsplanerne og i øvrigt tilgodeser hensynet til grundvandets beskyttelse.

Amtsrådet har opfordret kommunerne i Storstrøms amtskommune til senest maj 1987 at fremsætte forslag til revideret spildevandsplan indeholdende en tidsplan for gennemførelse af de nødvendige foranstaltninger, således at recipientkvalitetsplanen kan opfyldes inden udgangen af 1996.

Amtsrådet har gennemgået det af Møn kommunalbestyrelse tilsendte ./.. forslag og udarbejdet vedlagte notater. Forslaget er blevet be-

handlet i amtsrådets udvalg for teknik og miljø på mødet den 5. april 1988.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 21 har amtsrådet følgende indsigelser mod den foreslåede spildevandsplan:

1. Forslag til næste (2.) revision af spildevandsplanen skal fremsendes til amtsrådet inden udgangen af 1992.
2. Der skal etableres tvungen tømningsskema for hustræk inden udgangen af 1988.
3. Der skal etableres kvælstoffjernelse på Stege renseanlæg.
4. Spildevandet fra Magleby skal renses mekanisk-biologisk:
5. Spildevandet fra Busemarke skal renses mekanisk-biologisk.
6. Spildevandet fra Damsholte og Ny Æbelnæs skal renses mekanisk-biologisk. Såfremt de af Møn kommune i 1988 iværksatte undersøgelser af Askeby Landkanal og Rødding Kanal viser en forbedret tilstand i forhold til Miljøkontorets undersøgelser, kan rensningsgraden revurderes af amtsrådet.
7. Der skal etableres yderligere rensning af spildevandet fra Udby, Hårbølle og Røddinge-Sprove i perioden 1992-1996.
8. For samtlige overfaldsbygværker skal det beregnes, hvor meget organisk stof, total-kvælstof og total-fosfor der aflastes, samt hvor tit der forekommer aflastning.

Amtsrådet gør i øvrigt opmærksom på, at kommunalbestyrelsen må indføre yderligere rensesforanstaltninger, hvis tømningsskemaet m.v. ikke er tilstrækkelig.

Planforslaget har i øvrigt følgende fejl og mangler:

- Der er ikke overensstemmelse mellem kommuneplanen og forslaget

til revideret spildevandsplan.

- Det er ikke angivet, hvor spildevand fra samletankene behandles.
- Spildevandsplanens forhold til vandløbenes fysiske tilstand er ikke nævnt.
- Oplysningerne om de vandmængder, der udledes til vandløbene fra spildevandsanlæg og separate regnvandssystemer, er mangelfulde.
- Det skal fremgå af kortene, hvor samtlige overfaldsbygværker og regnvandsudløb befinder sig.
- Der er ikke nævnt noget om renseforanstaltninger ved regnvandsudløb.
- Der mangler oplysninger om spildevand fra en del erhvervsvirksomheder, herunder særskilte udledninger, tilslutning til rensaanlæg og evt. særlige renseforanstaltninger.
- Der er ikke redegjort for spildevandsbekendtgørelsens pkt. 9 vedrørende spildevandsplanens indhold: "Hvorledes slam og restprodukter fra rensningsprocessen behandles, bortskaffes og placeres".
- Der er ikke overensstemmelse mellem oplysningerne om udløb i skemaerne og på kortene for opland 29.
- Opland 55 er på kortene angivet at være separatkloakeret.
- Det er anført i statusdelens tekst, at der er et fælles trix-anlæg i Sprove-Røddinge.
- Det er ikke anført, hvor stor en del af spildevandet fra Neble der ledes urenset ud.

I henhold til § 21, stk. 5, i miljøbeskyttelsesloven samt § 8 i bekendtgørelsen om spildevand skal amtsrådet derfor anmode Møn kommunalbetyrelse om et møde.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 21, stk. 6, kan ejere af mindst halvdelen af de bebyggede ejendomme i et område, der ifølge kommunalbestyrelsens forslag forudsættes kloakeret, fremsætte indsigelse herimod inden for en frist på 8 uger (bekendtgørelse nr. 248, § 7, stk. 3). Planen kan derefter ikke vedtages endeligt, før der i forhandlingen mellem kommunalbestyrelsen og amtsrådet er opnået enighed om kloakeringens hensigtsmæssighed.

Ved kontakt med akademiingeniør Kjeld Hansen, Miljøstyrelsen, har Miljøkontoret fået oplyst, at orientering om kommunalbestyrelsens forslag til spildevandsplan skal meddeles ovennævnte grundejere direkte og individuelt.


Med brev af 3. marts 1988 har Møn kommunalbetyrelse fremsendt de modtagne indsigelser til amtsrådet. Det fremgår ikke, hvilke indsigelser der er fra grundejere, der er indsigelsesberettigede i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 21, stk. 6.

Af en af indsigelserne fremgår det, at Møn kommunalbetyrelse ikke har foretaget den underretning af alle de berørte grundejere, som den er pligtig til.

Amtsrådet gør hermed opmærksom på, at der ikke kan tages stilling til de modtagne indsigelser, før Møn kommunalbetyrelse har foretaget korrekt underretning med efterfølgende 8 ugers indsigelsesfrist og har fremsendt indsigelserne fra de indsigelsesberettigede til amtsrådet.

Med venlig hilsen


Kaj Petersen
udvalgsformand


Bent H. Fenger
forvaltningschef