



1200 kr



# Møn Kommune

## Spildevandsplan

Status 1987.



Februar 1989

UDARBEJDET AF:

**NR** NIELSEN & RISAGER AS  
RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I.

MARSKVEJ 29

DK-4700 NÆSTVED

TELEFON 03 72 09 07

TELEFAX 03 17 09 07

## KOMMENTARER TIL A- OG C-SKEMAER

### Stege - Lendemarke

Kloaksystemet i dele af opland 29, Lendemarke, er renoveret, så det meste af oplandet nu er separatkloakeret.

I opland 29 er der foruden 508 boliger også skole, plejehjem, alderdomshjem og børnehaven, som ialt svarer til 197 p.e.

I opland 28, hvor der foruden 950 boliger også er hoteller og sygehus, samles alt kloakvandet, også fra opland 29 og 57, i den afskærende ledning i Langelinie og pumpes til det nye mekaniske renseanlæg.

### Bogø by

Kloaksystemet i Bogø by er renoveret og lavet til separat system. De gamle kloakledninger anvendes til regnvandsledninger. Rensningsanlægget er et mekanisk anlæg.

Antallet af boliger i opland 55 er sat til 200 heltidsboliger samt skole m.m. + 575 sommerhuse.

### Damme, Askeby, Kokseby og Tostenæs

Oplandene 40-43 er separatkloakerede, og spildevandet renses mekanisk og biologisk i et lavt belastet, aktivt, slam anlæg.

### Borre, Ålebæk, Nr. Vestud og Sr. Vestud

Opland 8, 10 og 11 er alle fælleskloakerede, men der sker ingen yderligere rensning af kloakvandet end i hustranke.

I opland 8 er der ca. 17 boliger. I opland 10 er der foruden ca. 64 boliger bl.a. et alderdomshjem og et forsamlingshus, som ialt giver 34 p.e. I opland 11 er der ca. 66 boliger og en kro.

Antallet af boliger er henholdsvis 100 og 21.

De øvrige oplande er alle mindre bebyggelser med eller uden fælles kloak, men alle uden rensningsforanstaltninger udover den, der sker i hustanke. Ved 1. revision af spildevandsplanen blev det godkendt at tage Svensmarke, Tøvelde, Bissinge, Hårbølle og Nyord ud af planen. Desuden blev det senere af Møn kommunes teknik- og miljøudvalg vedtaget at tage Busemarke, Magleby, Keldby, Pollerup og Vandværksbakken-Udby ud af planen.

Stege Sukkerfabrik og Lindholm er nævnt i C-skemaerne, men da de hører til i Storstrøms Amts regi, er de ikke yderligere beskrevet.

Amtskommune: Størristrøm

Kloakeringsområde (kloakopland) navn	L.V.K 2a	Areal kloa- keret ha	Kloak- system		Spildevandsbelastning fra område						Total belastning ved indløb		Spildevandsbehandling						
			Sep.	Fæl.	Bolig + andet		Industri		Regnv.	P.Ækv.	Vand l/sek.	P.Ækv.	Vand l/sek.	Type rensning			Dim. på anlæg		
					P.Ækv.	Vand l/sek.	P.Ækv.	Vand l/sek.						M	MB	MN	MBN	M	P.Ækv.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Busene		2,4		x	68	0,50													
Kraneled		3,0		x	69	0,51													
Mandemarke		6,8		x	93	0,69													
Klintholm Havn + Dan-Land		17,9	x	x	313 300	2,32 2,22						x				400	2,96		
Busemarke + Magleby skole		18,7		x	150	1,10						x				300	2,22		
Magleby		17,7		x	200	1,48													
		13,1		x	111	0,82													
Ålebæk		6,4		x	43	0,32													
Ny Borre		17,6		-	106	0,78													
Borre		11,1		x	194	1,44													
Vestud		16,9		x	185	1,37													
Råbymagle		5,3		x	34	0,25													
Elmelunde		9,7		x	151	1,12													
Hjertebjerg		14,7		x	260	1,92												15	

