

1974 og 1975  
Teknisk Udvalg  
Møn Kommune

H.M.

## 8. (fortsat)

Såfremt man fastholder, at det er et nyanlæg og sagen indbringes for en landvæsenskommision, kan dette medføre, at hele kloakeringen af Råbylille sommerland vil blive taget op til en gennemgribende revision med pålæg om etablering af en samleledning og et biologisk rensningsanlæg til følge.

I betragtning af at de mange fælles trix-tankanlæg i Råbylille sommerland bliver passeret på effektiv og betryggende måde af grundejerforeningen, og de udtagne prøver har vist tilfredsstillende resultat, finder man ikke, at en samlet kloakering af Råbylille sommerland er så presserende som mange af de øvrige kloakopgaver i kommunen.

Man skal derfor indstille til udvalget, at projektet godkendes.

9. Omlægning af kloakledninger i Busemarke by.

På foranledning af at kommunalbestyrelsen i møde den 20/3-1974 har tiltrådt et projekt for regulering af afløbsforholdene i Busemarke by, vil det være nødvendigt at afholde åstedsforretning på de ejendomme, der vil blive berørt af ledningsarbejderne.

Man skal anmode udvalget om at fastsætte tidspunktet for afholdelse af en sådan åstedsforretning.

Det bemærkes, at åstedsforretningen skal meddeles lodsejerne med mindst 14. dages varsel.

9. *Åstedsforretningen*

*fastsættes til den  
25/4-1974. i forbindelse  
med vejsej.*

42. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*Officer.*

42. Damme-Askeby kloak. Service-niveauet over  
for grundejerne.

Teknisk forvaltning er ved at forberede igangsættelsen af kloakarbejdets I-etape.

Når hovedkloakken er etableret, skal grundejerne ændre deres interne kloakker og tilkøbe disse til fællesanlægget.

Disse arbejder kan udføres på forskellige måder, alt efter hvilket service-niveau kommunen anser det for rigtigst at tilbyde grundejerne.

Blandt mange metoder kan nævnes følgende:

- 1) Stik indlægges ca. 2,5 m fra grundens nordskel i størst mulig dybde og 1 m ind til grund.

Det overlades til grundejerne selv at udfærdige tegning for interne installationer og forestå arbejdet.  
(Ved nyudstykkede grunde uden private ejere)

- 2) Stik placeres efter grundejernens ønske efter skriftlig henvendelse fra teknisk forvaltning, i øvrigt som under punkt 1.

- 3) Teknisk forvaltning udarbejder efter grundejernens ønske en kloakplan, Stik indlægges i henhold hertil, og grundejerne forestår selv arbejdets udførelse og pålignes en symbolsk betaling af ingeniørhjælp, udført af teknisk forvaltning.

- 4) Som punkt 3, idet dog teknisk forvaltning forestår arbejdet ved overdragelse til den igangværende entreprenør. Teknisk forvaltning kontrollerer og attesterer regninger fra entreprenøren.

Teknisk forvaltning skal indstille, at man tilstræber så vidt muligt at anvende den under punkt 2 anførte metode, idet de efter følgende metoder må formodes at virke for tidskrævende for forvaltningen, og det ved senere kommende kloakarbejder vil være vanskeligt at nedsætte service-niveauet.

INSTILLING FØLGES  
DER OPTAGES FORHANDLING MED  
GRUNDEJERFORENINGEN OM  
MULIGHEDERNE FOR AT GRUNDEJERFORENINGEN VED TEKNISK  
BISTAND FORESTÅR UDFØRELSE  
AF PLANER FOR NYINSTALLATIONERNE

44. Byggemodning af den vestlige del af Skovs-  
gårds jorder.

44.

Kommunalbestyrelsen godkendte i sit møde den 12/12-1973 et af teknisk forvaltning udarbejdet skitseforslag til byggemodning af en del af Skovsgårds jorder.

Forslaget, der betingede, at der blev udstykket 42 grunde, blev den 8/1-1974 indsendt til godkendelse ved boligministeriets kommitterede i byplansager.

Uanset man endnu ikke har den officielle godkendelse, har teknisk forvaltning udarbejdet detailplanen for udførelse af veje og kloakker.

Forslaget er vist på planer:

Vejplan 1:1000,

Kloakplan 1:1000,

2 stk. længdeprofil 1:500 og 1:50,

1 stk. tværprofil 1:50,

alle dateret 12/6-1974.

Projektet vil byggemodne et ca. 4 ha stort areal eller 42 grunde på gennemsnitlig 1000 m<sup>2</sup>.

Arealet åbnes ved anlæg af 2 vænger. Akacievænget med bilkørsel fra Kobbelvej og Rønnevænget med tilslutning til Katedralvej. Projektet kan naturligt deles i 2 etaper, idet de to vænger er delt af et bold- og legepladsareal, men forbundet med gangstier.

Planen tager sigte på, at skabe et hyggeligt og stille miljø i takt med de nyeste planlægningsprincipper.

Projektet indeholder endvidere, at Kobbelvej mellem Elmevej og Pilevej anlægges i fuld bredde, og at der sker en mindre vejregulering af Kobbelvej umiddelbart syd for Pilevej.

Ved projektet er endvidere forudsat,

at Akacievænget og Rønnevænget etableres i 10 m bredde med 6 m kørebane og 2 x 2 m flisebelagt fortov,

at der ved ekspropriation pålægges følgende ejendomme på Katedralvej en oversigts-servitut:

matr.nr. 5 k, 5 l og 5 y,

at fortovene i sidevængerne befæstes med græs,

TILSINDS KOMMUNALBESTYRELSEN

MED ANBEFALING I OVERBESLUTNINGEN

SE MED INDSTILLINGEN



## 44. (fortsat)

at der etableres 2 stk. parkeringspladser til i alt 18 vogne,

at der etableres en 57 m lang og 4 m bred gang- og cykelsti til forbindelse af vængerne,

at der etableres en lille boldbane og en småbørnslegeplads,

at Kobbelvej mellem Pilevej og Elmevej udbygges med 7 m kørebane og 1 x 2 m befæstet fortov i vestsiden og en rabat i østsiden,

at såvel spildevand som regnvand fra hele udstykningsområdet tilledes ved gravitationsledninger til det eksisterende kloaksystem i Elmevej,

at Kobbelvej på en strækning af ca. 80 m umiddelbart syd for Pilevej reguleres for at skabe større trafiksikkerhed. Det bemærkes, at denne regulering kan afvente, at Ulvshalevejs forlægning gennemføres,

at der ved dimensionering af den spildevandsførende ledning i Kobbelvej er taget højde for, at der kan ske en ret kraftig udvikling af Stege i dette område, samt at spildevandet fra de østlige områder, Udby, Keldby m.v., muligvis skal tilledes et kommende centralrenseanlæg i Lendemark gennem dette ledningssystem.

Udgifterne ved gennemførelsen af den fulde udbygning er anslået således:

Akacievænget:

Vej og kloak	600.000 kr.	
Vand .....	46.000 kr.	
El .....	<u>46.000 kr.</u>	692.000 kr.

Rønnevænget:

Vej og kloak	567.000 kr.	
Vand .....	54.000 kr.	
El .....	<u>52.000 kr.</u>	673.000 kr.

Kobbelvej:

Vej og kloak	810.000 kr.	
Vand .....	68.000 kr.	
El .....	<u>66.000 kr.</u>	944.000 kr.

Omlægning af Kobbelvej ....		88.000 kr.
-----------------------------	--	------------

Boldbane, legeplads og beplantning ved P-plads .....		<u>35.000 kr.</u>
--	--	-------------------

I alt inkl. moms .....		<u>2.432.000 kr.</u>
------------------------	--	----------------------

44. (fortsat)

Formandens  
initialer:



For fastsættelse af salgsprisen for de 42 grunde på Akacievænget og Rønnevænget bør den ~~fastsatte~~ samlede byggemodningspris ikke anvendes, idet udgiften til istandsættelse af Kobbelvej på 1.032.000 kr. (944.000 + 88.000), ikke direkte berører disse grunde.

Teknisk forvaltning skal foreslå, at man indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse, at der som en I-etape udføres vejanlæg på Akacievænget og regulering af Kobbelvej på strækningen mellem Pilevej og Elmevej, samt at der søges om den nødvendige bevilling til disse anlæg på i alt 1.636.000 kr. inkl. moms.

År 1974 - mandag den 9. september kl. 9,00 - afholdt teknisk udvalg møde i teknisk forvaltnings lokaler i Lendemærk med følgende dagsorden.

Fraværende: *Tugen*

Forhandlingssager.

68. Licitation på kloakanlæg Damme-Askeby  
I-etape.

I henhold til udvalgets beslutning på møde den 2/9-1974 er den afholdte licitation blevet annulleret, da man ikke kunne komme overens med den lavestbydende.

Licitationsmaterialet er blevet omarbejdet på enkelte punkter, og der er den 5/9-1974 afholdt indbudt licitation blandt de firmaer, der blev nr. 2, 3 og 4 ved den foregående licitation.

Et sammenligningsgrundlag for de nu indkomne tilbud vil blive udarbejdet og foreligge til mødet.

69. Kloakdispositionsplan for Møn kommune.

Firma B.V.K. er indbudt til udvalgets møde kl. 9,30, hvor de vil redegøre for kloakdispositionsplanen og forslag til betalingsvedtægt.

Til orientering for medlemmerne har B.V.K. fremsendt en redegørelse herfor samt kopier af 2 artikler, der er udarbejdet af V. Tovgaard.

*\* at kloakledningsnettet betales ved 3 delbetalinger Bogen, Damme-Askeby og det øvrige Møn  
Kloakforsynings udgifter vil blive fordelt ved parter a la Damme-Askeby princip.  
Betalingsvedtægt indbringes ikke for L.V.K.  
alt overstående indskrives til kommunalt bestyrelsen.*

Dag og år: 9. september 1974	Blad nr. 049
	Formandens initialer: <i>[Signature]</i>

68.  
*arbejdet overdrages til lavest bydende firmaer  
V/Vagn Hansen*

69.  
*Indlæg fra BVK redegør  
de for kloakledningsplanen  
og de økonomiske forhold.  
Der blev givet hørsagen om  
at økonomiudvalget ~~kommitte~~  
om kort tid kunne oplyse  
hvornår stort beløb der  
alligevel kunne disponeres  
over til kloaker. Efter drøf-  
telse af betalingsvedtægt  
over man om at indstille  
til kommunalt bestyrelsen \**

Fil forhandling:103. Ansøgning om anbefaling af etablering af nedsivningsanlæg i Ulvshale skovområde.

Landinspektør P. Fløe Jensen søger for Ulvshale Lejer- og grundejerforening om anbefaling af en ansøgning til miljøstyrelsen gående ud på, at der meddeles tilladelse til, at ejerne af de ca. 300 grunde i Ulvshale skovområde etablerer trixtank og nedsivningsanlæg på hver enkelt grund her.

Sagen er en fortsættelse af den for landvæsenskommissionen den 18/4-74 indbragte kloakeringssag for Ulvshale sommerland.

Landinspektøren søger om dispensation fra nedsivningsbekendtgørelse nr. 172 af 29/3-74, idet en del af området er beliggende mere end 750 m fra kysten. Bestemmelsen i cirkulærets § 4, stk. 2, fra hvilken der søges dispensation, lyder således:

"For bebyggelser, der ligger mindre end 750 m fra kysten og er beliggende inden for et til sommerhusområde udlagt areal, hvor afstrømningsforholdene er således, at grundvandet med sikkerhed bevæger sig mod kysten, gælder de i § 2 og § 4, stk. 1, nævnte betingelser med følgende undtagelser:

- a) Nedsivningsanlæg kan etableres, såfremt afstanden mellem de enkelte anlæg er mindst 25 m, med mindre der i sommerhusområdet findes grundvand, der indvindes eller kan forventes indvundet af vandindvindingsanlæg, der er omfattet af vandforsyningslovens § 12, stk. 1, nr. 1 og 2, eller § 13.
- b) Udføres nedsivningsanlægget som sivedræn, skal dette være anbragt over højeste grundvandstand. Hvor denne er mindre end 1 m under terræn, kan nedsivning af husspildvand ikke tillades."

- Teknisk forvaltning skal bemærke følgende:

Man er noget betænkelig ved i dette område at anbefale etablering af trixtank og nedsivningsanlæg på hver enkelt grund, bl. a. fordi der ikke ved bebyggelsen i området overalt er taget hensyn til, at nedsivningsanlæg kan etableres således, at afstandskravene i bekendtgørelsen opfyldes. En nærmere undersøgelse af disse forhold vil være nødvendig, forinden evt. tilladelse kan meddeles.

Ifølge afløbsregulativet skal hustanke af denne type (trixtanke) tømmes 2 gange om året. Ved etablering af trixtanke i sommerhusområder har man tilladt, at tanken tømmes 1 gang om året. Det vil blive meget store slammængder, der skal afhentes fra disse ca. 300 trixtanke. Denne mængde udrådnet slam kan tillades udspreddt på

103.

Der ildanbydes *RJH*  
concept hvorefter det frem-  
går, at man imidlertid  
er sindst <sup>ikke</sup> at anbefale  
andraet. Forinden  
skrivelsen afsendes gives  
der grundejerforening  
leglyhed til udbødelse



Forhandlingssager fortsat:

(103 fortsat)

jorden og nedpløjet. Betingelsen vil dog være, at de nødvendige arealer er til rådighed. Endvidere må man imødesee, at adskillige af tankene grundet fejlagtig brug skal tømmes flere gange om året, bl.a. på tidspunkter, hvor agerlandet er tilsået. Hertil kommer, at en stor del af de pågældende huse er udlejet største delen af sommeren til udlændinge, hvilket kan besværliggøre en effektiv kontrol med tankenes drift.

Teknisk forvaltning må derfor fraråde, at udvalget anbefaler andragendet og skal i stedet henlede opmærksomheden på landinspektørens tidligere redegørelse af august 1974, alternativ 3, hvorefter kloakering sker ved vacuumanlæg, der leder spildevandet til et stort trixtank-anlæg. Afløbet fra dette tænkes pumpet til et iltningsbassin.

104. Kloakering, Hårbølle strand.

Landinspektør P. Fløe Jensen har ved skrivelse af 25/10-74 udbedt sig en forhandling med Møn kommune til drøftelse af de muligheder, der er for et samarbejde mellem kommunen og grundejerforeningen Hårbølle strand vedrørende kloakering.

Landinspektøren refererer i sin skrivelse til en af ham tidligere udarbejdet redegørelse for kloakeringsmulighederne.

Udvalgsformanden har ment det rigtigst, at der sker en drøftelse i udvalget, forinden landinspektøren indkaldes.

Til orientering vedlægges landinspektørens redegørelse af 23/10-74 samt nævnte skrivelse af 25/10-74.

105. Miljøforhold.

Efter behandling i kommunalbestyrelsens møde den 20/11-74 er det pålagt teknisk udvalg at varetage opgaver vedrørende vandforsyning, spildevandsafledning og indsamling af affald, herunder olie og kemikalier.

Teknisk forvaltning finder det formålstjenligt, at der sker en drøftelse for at få forretningsgangen for behandling af disse sager nærmere fastlagt, herunder specielt hvilke arter af sager, der kan klares administrativt.

Dag og år:  
25. november 1974.

Blad nr.  
79.

(103)

Formandens  
initialer:

*[Handwritten signature]*

104.

*Udvalget vedtog at grund-  
ejerforeningen Hårbølle strand  
selv sørger for rensning af  
sit spildevand.*

105.

*Udvalget godkender Forretnings-  
gang som beskrevet i  
Sag 38/74 Bilag nr. 2  
dateret 25-11-74.*

111. Ændring af vejvæsnetts arbejdstider.

I h.t. overenskomsten mellem Kommunernes Landsforening og D.A.S.F. skal vejvæsnetts arbejdstid pr. 1/12-1974 nedsættes fra 41 3/4 time til 40 timer/uge.

Teknisk forvaltning har således foranlediget forhandlet med såvel fagforeningen som vejformændene, og man enedes om at foreslå en arbejdstid fra kl. 7,00 til kl. 16,00 ugens 5 dage. Pauser til frokost og middag udgør 1 time daglig.

Teknisk forvaltning skal indstille, at ovenstående arbejdstid godkendes med virkning fra mandag den 2/12-1974.

112. Kloakdispositionsplan for Møn kommune.

Teknisk forvaltning har på grundlag af det fra B.V.K. modtagne materiale udarbejdet en redegørelse for kloakdispositionsplan for kommunen med forslag til indstilling til kommunalbestyrelsen.

Dette forslag forelægges til udvalgets godkendelse.

Opmærksomheden henledes på de i kommunalbestyrelsens møde den 20/11-1974 i forbindelse med opkrævningsformen for Damme-Askeby-sagen faldne udtalelser.

Det vil herefter være hensigtsmæssigt, hvis denne indstilling kunne tage bestemmelse om den fremtidige opkrævningsform og tidspunkterne for opkrævningernes påbegyndelse.

113. Frenderup vandværk.

Den af teknisk udvalg den 4/10-1974 fremsendte indstilling til kommunalbestyrelsen har verseret mellem økonomisk forvaltning og teknisk forvaltning.

Til teknisk udvalgs udtalelse er der nu, den 18/11-1974, fremsendt økonomisk forvaltnings indstilling til økonomiudvalget.

Til forhåndsorientering før mødet vedlægges fotokopi af sagen.

*L. Hennemann Jensen  
Niels Rasmussen*

111. Udvalget  
bebefaler forvaltningen  
med hensigt idet arbejdstiden  
i mdr. nov. dec. jan bliver  
fra 7<sup>30</sup> - 16<sup>30</sup>

Formandens  
initialer:  
*df*

112.  
idsættes til videre behandling

113.  
Der ønskes iedarbejdet  
et projekt til nyt værk der  
giver max 200.000 m<sup>3</sup>/anno  
*H. Hansen*  
*Kenneth Jørgensen*  
*O. Jørgensen*  
*Asger Schou Hansen*

Hf. M.

124. Kloakdispositionsplan og betalingsvedtægt for Møn kommune.

I henhold til vedtagelse i teknisk udvalgs møde den 25/11-1974 forelægges på ny det af teknisk forvaltning og økonomisk forvaltning udarbejdede materiale vedrørende en kloakdispositionsplan for kommunen til fornyet drøftelse.

Udvalget ønsker et reduceret forslag forelagt. Forslaget skal medtage byområder med over 30 husstande.

Udbygningstakten søges fastsat til 15 år.

Prisindekset skal senere behandles

125. Takster for kørsel med snerydningsmateriel m.v.

1. Sneplovskørsel og kørsel med grus- og saltspreder.

Mellem Storstrøms amtskommune og LDV er der afsluttet en overenskomst om betaling for kørsel med sneplov, kørsel med grus- og saltspreder og kørsel med læsegrab for vinteren 1974/75. Der er her sket en stigning i priserne på ca. 33,5% i forhold til sidste år.

Taksterne andrager herefter:

Sneplovskørsel.

Inden for normal arbejdstid 90,44 kr./t.  
Uden for normal arbejdstid 109,82 kr./t.

Kørsel med grus- og saltspreder.

Inden for normal arbejdstid 71,06 kr./t.  
Uden for normal arbejdstid 87,21 kr./t.

Normal arbejdstid er tidsrummet mandag til fredag mellem kl. 7-16. Kørsel på lørdage vil således blive afregnet efter taksterne uden for normal arbejdstid.

Endvidere er der truffet aftale om, at beredskabsstillægget<sup>x</sup> kun skal dække det egentlige beredskab, idet tiden til afhentning af plove, montering og aflevering skal afregnes efter ordinær timebetaling x 0,8.

Priserne for vognmandskørslen foreslås tiltrådt.

x) , der er hævet fra 500 kr. til 650 kr.

125. pkt 1. Priserne accepteres

-11- 2. -11-

-11- 3. -11-

-11- 4. -11-

-11- 5 indgår

*Hfm*

## 129. (fortsat)

- ad 1. Stigningen udgør henholdsvis 40 øre pr. start (ca. 11%) og 72 øre pr. km (ca. 30%).
- ad 2. Stigningen udgør henholdsvis 40 øre pr. start (ca. 11%) og 27 øre pr. km (25%).
- ad 3. Stigningen udgør 4,- kr. (ca. 11%).
- ad 4. Uændret takst.

Teknisk forvaltning finder det nærliggende fortsat at følge Næstved kommunes takster og skal derfor foreslå, at ovennævnte takster indstilles til økonomiudvalgets godkendelse.

130. Udvidelse af kloakoplandet.

Ved landvæsenskommissionens møde den 7/5-1974 i sagen om kloakering af Damme-Askeby, blev der fra grundejerforeningen (murermester Scheye) rettet indvending mod projektet, fordi man ikke havde medtaget ca. 10 ejendomme i den ~~vestlige~~ *østlige* del af Askeby.

Der blev dengang fra kommunens side givet tilsagn om at undersøge mulighederne for, hvorvidt det var muligt, at udvide oplandet for medtagelse af disse ejendomme.

I landvæsenskommissionens kendelse har ovenstående resulteret i, at der er indført følgende:

"at kommunalbestyrelsen i h.t. vandløbslovens § 74, stk. 5, er bemyndiget til, hvor forholdene gør det naturligt, at regulere den fastsatte oplandsgrænse for fremkommende parceller af ejendomme, som skæres af oplandsgrænsen".

Teknisk forvaltning har nu ved klargøring af næste etape udarbejdet en sådan udvidelse af projektet.

Projektet er vist på plan 1:1000, dateret 7/1-1975 og forudsætter, at der skal anlægges 250 m Ø 20 cm ledning og 5 stk. nedløbsbrønde.

*Udvalget indstiller til  
kommunalbestyrelsen at  
medtage de ca 10 ejendomme*

*Hj M.*

## 130. (fortsat)

Man opnår herved, at følgende ejendomme medtages under kloakprojektet:

Matr.nr. 3 d, 3 t, 3 s, 3 v, 3 a, 3 ae, 3 c, 3 z, 3 u, 3 ø, 3 æ, 3 y og 3 x, alle af Askeby.

Udgiften ved udvidelse af projektet vil beløbe sig til 89.853 kr.

Indtægten for projektet vil være 9 bidrag a ca. 10.000 kr. Et eventuelt over- eller underskud vil indgå i afregningen for samtlige parter under kloakoplandet.

Det foreslås, at man tilskriver parthaverne under det udvidede projekt, at de medtages under kloakoplandet i lighed med de øvrige beboere i Askeby.

Teknisk forvaltning arbejder med klargøring af grundejerlisterne for opkrævning af de 2 første bidrag. På nuværende tidspunkt har man ikke fuldt overblik over antallet af parter og derved projektets samlede indtægter.

Det foreslås derfor, at man er afventende med at søge en tillægsbevilling på 90.000 kr., indtil disse forhold er afklaret samt til licitationen for 2. etape er afholdt.

131. Klintholm Havnevej.Ekspropriation og erstatningsfastsættelse.

Projektet til regulering af bivej 3, Magleby, som blev forelagt ejerne af de berørte ejendomme ved åstedsforretning den 25/11-1974, er nu tiltrådt af samtlige ejere.

Udvalget har derfor mulighed for at træffe ekspropriationsbeslutning for afståelse af de nødvendige arealer til vejreguleringen for matr.nr. 4 a, 23, 4 e, 4 r, Magleby, samt pålæg om oversigtsarealer på matr.nr. 4 k, 2 d, 4 b og 2 e, Magleby, alt i henhold til plan 1:1000, dateret 22/11-1974, mrk. sag 9/74 bilag nr. 7 k.

*Udvalget meddeler til  
kommunalbestyrelsen  
pkt 1, 2 og 3. idet at der  
ad. pkt 2 meddeles at overlade  
ekspropriation af matr. nr.  
4 k til AMOT.*

*H. H.*

140. Kloakdispositionsplan for kommunen.

Repræsentanter fra B.V.K. er indbudt til mødet til kl. 10,00, hvor der vil blive redegjort for de nye ændringer og retningslinier i forbindelse med en kloakdispositionsplan for kommunen.

140. Det pålægges B.V.K.

at fremkomme med en ny økonomisk beregning m.v. af den fremtidige bebyggelse i de enkelte blokarealer. Samt hvilke beløb H.V.N. kommissionen skal afholde for egne gendomme samt for hvilke beløb kommissionen skal udrede.

141. Placering af rensningsanlæg ved Klintholm havn.

For placering af et rensningsanlæg ved Klintholm havn, er der, som aftalt i udvalgets møde den 13/1-1975, arrangeret en besigtigelse af mulige arealer.

141. Udvalget vedbyr at der arbejdes videre med forslag B.

142. Ændring af takster for hyrekørsel.

Som vedtaget i udvalgets møde den 13/1-1975 er kommunens hyrevognsejere indkaldt til udvalgets møde kl. 14,30 for drøftelse af en ændring af taksterne for hyrekørsel.

142. Idet der henvises til TF skrivelse "Forslag til hyrevognstakster gældende for 1975" dateret 24-1-75.  
pkt 1. ~~stat~~ grundbeløb kr 5.00  
pr. kørt km kr. 2,40  
pkt 2 som foreslået  
pkt 3 — " —  
pkt 4 — " —  
ovenstående indskrives til kommissionalbeskyttelsen.

\* Man ønsker oversigten over beløb for detailbloker i de enkelte oplande.

43. Kloakering af Hårbølle Sommerland.

Udvalgets beslutning i møde den 25/11-1974, hvorefter udvalget ikke kunne tiltræde at medvirke til løsning af nogen af de af landinspektør P. Fløe Jensen udarbejdede forslag til kloakering af sommerlandet, har resulteret i, at der den 10/1-1975 er afholdt et møde, hvor følgende var til stede:

Repræsentanter fra grundejerforeningen, amtsvandinspektør Fenger, kredsløge Poul Rasmussen, landinspektør P. Fløe Jensen, udvalgsformanden og Erik F. Storm.

Grundejerforeningens repræsentanter forklarede, at man ikke så sig i stand til at løse en samlet kloakering i området, medmindre kommunen ville tillade, at der på hver enkelt grund blev etableret trixtank med efterfølgende nedsivningsanlæg.

En af grundejerforeningens repræsentanter, professor Harremoes, der må siges at være en kapacitet på spildevandshygiejnens område, hævdede, at de geologiske forhold på stedet var særdeles velegnede.

Arbejdet ville i påkommende tilfælde blive udført efter en samlet plan ved grundejerforeningens foranstaltning, ligesom pasning af trixtankene fremover vil blive varetaget af grundejerforeningen.

Problemet i dette område er, at et relativt stort antal af helårshusene, det være sig fastboende som weekend-huse, ikke er tilknyttet vandværket. Grundejerforeningen ser ikke umiddelbart en mulighed i selv at kunne få de eksisterende drikkevandsbrønde nedlagt. Man ønsker fra grundejerforeningens side, at kommunen nu tager skridt til at få de eksisterende drikkevandsbrønde nedlagt og sløjfet. Eventuelle erstatningssager herfor må afgøres af landvæsenskommissionen. Der er usikkerhed om, hvad udfaldet af sådanne sager vil blive, idet landvæsenskommissionen efter den nye miljølov nu hævdes at have ændret retningslinierne for afgørelse i disse sager, hvorved erstatningsstørrelserne er blevet væsentligt reducerede.

I betragtning af, at såvel amtsvandinspektøren som amtslægen ikke havde betænkeligheder ved projektet, skal det foreslås, at man meddeler grundejerforeningen, at man er sindet at anbefale et projekt udført efter ovennævnte retningslinier.

143. *Indstilling*

~~Forslag~~ *tiltrædes*

*idet de økonomiske konsekvenser*

*i forbindelse med medlems*

*af eksist. drikkevandsbrønde*

*ønskes nærmere belyst af*

*landinspektør P. Fløe Jensen.*

*inden endelig godkendelse*

*af projektet.*

*EF*

*Hjell.*

144. Kloakering af Ulvshale skovområde.

144. *Indstilling  
forelægges ~~til~~ Kommu-  
nalbestyrelsen.*

I h.t. udvalgets beslutning den 25/11-1974 er koncepten til påtegning af grundejerforeningens andragende om dispensation for visse §§ i nedsivningscirkulæret blevet forelagt grundejerforeningen.

Grundejerforeningen - ved P. Fløe Jensen - bad herefter om et møde til drøftelse af sagen. Ved dette, der blev afholdt den 10/1-1975, var følgende til stede:

Repræsentanter fra grundejerforeningen, amtsvandinspektør Fenger, kredsløge Poul Rasmussen, udvalgsformanden og Erik F. Storm. Der er udarbejdet notat.

Der blev argumenteret meget kraftigt for, at Møn kommune skulle frafalde sit standpunkt, om at spildevandet skulle samles, og efter passeringen af ét fælles trix-anlæg skulle tilledes det kommende iltningsanlæg ved teglværksgraven.

Grundejerne ønskede, at man etablerede små trixtankanlæg på de enkelte grunde og bragte det mekanisk rensede spildevand til nedsivning på den enkelte grund.

Såvel amtslægen som amtsvandinspektøren kunne efter en del argumentation tiltræde, at grundejernes ønske blev imødekommet.

Man skal herefter indstille til udvalgets afgørelse, om man skal ændre det tidligere tagne standpunkt og tillade, at kloakeringen udføres efter grundejerforeningens ønsker. Som vilkår herfor må være,

at kloakken udføres efter en samlet plan,

at nedsivningscirkulærets oplandskrav og krav med hensyn til grundvandets højde kan tilgodeses fuldt ud,

at arbejdet på de enkelte grunde udføres ved grundejerforeningens foranstaltning således, at uautoriseret arbejde undgås,

at det tilstræbes, at gennemføre kloakeringen i så stor udstrækning i området, som det er muligt,

at grundejerforeningen påtager sig at formidle, at der indlægges vandværksvand i de få ejendomme, der endnu har egen drikkevandsbrønd, således at disse kan nedlægges, og

at pasningen af de enkelte trix-anlæg varetages af grundejerforeningen.



*H. J. M.*

144. (fortsat)

Man gør opmærksom på, at man ved gennemførelse af kloakeringen efter denne metode ikke skal forelægge sagen for nogen overordnede myndigheder eller landvæsenskommissionen. Sagen bør derfor nok forelægges den samlede kommunalbestyrelse til drøftelse.

145. Klintholm Havnevej.

Ekspropriation og erstatningsfastsættelse.

Sagen forelægges på ny, idet udvalgets beslutning om ikke at anerkende godsejer Scavenius' merkrav på 5.000 kr. er blevet meddelt godskontoret.

Overforvalter Andersson finder, at der bør være mulighed for et forlig og foreslår, at ulempe-erstatningen forhøjes med 2.500 kr.

Sagen indstilles til fornyet drøftelse i udvalget.

Med hensyn til erstatningen for matr.nr. 4 b, tilhørende cykelhandler Hans Møller, er det meddelt amtet, at man er sindet at indstille til kommunalbestyrelsen, at Møn kommune opgiver ekspropriation for denne ejendoms vedkommende, samt at amtet selv må træffe de fornødne foranstaltninger for at pålægge oversigtsservitutterne ved ekspropriation, hvis det ønskes.

Amtsrådet vil få sagen forelagt, når kommunalbestyrelsens beslutning foreligger.

145. Erstatning til Scavenius fastholdes.

nr. 02 4b. Hans Møller indstillet til kommunalbestyrelsen  
~~følge~~ godkender.

148. Fastsættelse af renovationsafgift for 1975/76.

Ved udvalgets behandling af budgettet 1975/76 for konto 19, Renovation, i møde den 27/5-1974 var der i budgetberegningen kalkuleret med en indtægt fra 6.500 husstande à 265 kr. ekskl. moms. ~ 1.722.500 kr.

Den nuværende renovationspris (1974/75) er på 200 kr. ekskl. moms.

Det har dog vist sig, at denne afgift ikke har kunnet give dækning for de sidste tiders kraftige prisstigninger, hvorfor der må forventes et underskud på 100.000 kr. - 130.000 kr.

På renovationens udligningsfond er der p.t. ca. 116.000 kr.

Ved anvendelse af den i budgettet påregnede afgift på 265 kr. vil der - såfremt der ikke sker en uforholdsmæssig kraftig prisudvikling - blive et mindre overskud.

Teknisk forvaltning skal foreslå, at udvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,

at renovationsafgiften for 1975/76 fastsættes til 265 kr. pr. husstand ekskl. moms.

149. Tilslutning af kloakanlæg til offentlig ledning. Matr. nr. 6b Æbelnæs. Svend Nielsen.

I forbindelse med etablering af bad og toilet på ovennævnte ejendom er dennes kloaksystem blevet tilsluttet det offentlige kloakanlæg i Ny Æbelnæs og Damsholte. Ejendommen er ikke ved den oprindelige partsfordeling i 1967 medtaget under kloakeringen, formentlig p.g.a. ejendommens placering i forhold til kloakledningen. Ejeren har således ikke betalt det beløb på 1.704,93 kr., som blev pålignet de øvrige grundejere.

Med renteberegning pr. 15/1-75 er beløbet 2.601,04 kr..

Det foreslås at tilsende Svend Nielsen en regning på dette beløb.

Der vedlægges koncept til en skrivelse til udsendelse sammen med regningen.

148. Indledelig

anbefales.

*Hjell*

149. Koncept godkendt.

*[Signatures]*  
 Kenneth Jensen  
 Birgit Nielsen  
 J. Houmann Jensen  
 Niels Brundgaard  
 Asger Schau Hansen  
 H. Møller

Øvrige forhandlingssager.

Dag og år:

24. februar 1975.

Blad nr.

120.

Formandens  
initialer:

*H.M.*

161. Kloakdispositionsplan for Møn kommune.

Firma B.V.K. vil komme til stede kl. 14,00 for at redegøre for en ændring af kloakdispositionsplanen i h.t. de i udvalgets møde den 27/1-1975 vedtagne retningslinier.

161. *Redegjorde for etapevidelig og fremtidig arealer og betahps-vedtægt. Endelig plan søges fremlagt til næste møde.*

162. Frenderup vandværk.

I udvalgets møde den 25/11-1974 vedtog man at anmode firmaet I. Krüger A/S om at ændre projektet til Frenderup vandværk således, at det får en max. kapacitet på 200.000 m<sup>3</sup> vand årlig.

Et sådant skitseprojekt, dateret 1/2-1975, er den 18/2-1975 afleveret af firmaet.

Forvaltningen har ingen nævneværdige bemærkninger til forslaget, idet dog man ønsker anlægget drejet 90°, så det kommer til at ligge parallelt med den offentlige vej, hvilket skulle give bedre mulighed for en eventuel fremtidig udvidelse af anlægget.

162. *Udvalget indstiller forslag II, idet dog de økonomiske overvejelser af ~~st.~~ vedt. af ut. kommunalt forskudsbeløb overlades til økonomisk udvalgs afgørelse*

Udgifterne for dette projekts gennemførelse (forslag III) er anslået til 2.770.000 kr. Det bemærkes dog, at der i dette ikke er medregnet et nøddieselaggregat, hvilket må være en absolut nødvendighed, da vandtårnet udelades.

De økonomiske konsekvenser mellem forslag II (max. 100 m<sup>3</sup>/t.) og forslag III (max. 60 m<sup>3</sup>/t.) fremgår af nedenstående.

	Forslag II 100 m <sup>3</sup> /t.	Forslag III 60 m <sup>3</sup> /t.
Bygningsarbejder	850.000	500.000
Maskinleverancer	1.000.000	700.000
El- og styretavler	200.000	180.000
Råvandsledninger	85.000	85.000
Rentvandsledninger fra værk til Stege	850.000	850.000
Maskinel ved boringer	40.000	40.000
Vandtårn	0	0
Projekteringsudg.	<u>200.000</u>	<u>160.000</u>
	3.225.000	2.515.000
Uforudseelige udg. 10%	<u>322.000</u>	<u>251.500</u>
	<u>3.547.000</u>	<u>2.766.500</u>