



Kloakoplände Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **Bogø Renseanlæg**

| Delopland | Areal | | Kloaksystem | Spildevandsbelastning | | | Total Belastning PE m ³ /år | Udløb | Status/Plan | Bemærkning | | |
|-----------------|------------|------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|-------|-------------|------------|--------|-----|
| | Befæs.-ha. | grad | | Bolig PE m ³ /år | Erhverv PE m ³ /år | Indsivning % m ³ /år | | | | | | |
| Bogø | | | | | | | | | | | | |
| 309-10 | 7,1 | 0,00 | Spv | 20 | 767 | 0 | 5 | 38 | 20 | 805 | P | |
| 309-11 | 1,4 | 0,00 | Spv | 1 | 34 | 0 | 60 | 21 | 1 | 55 | S+P | |
| Sum område: | 8,5 | | | 21 | 801 | 0 | 0 | 0 | 59 | 21 | 860 | |
| Bogøby | | | | | | | | | | | | |
| 309-01 | 14,5 | 0,00 | Spv | 61 | 2.345 | 10 | 383 | 60 | 1.637 | 71 | 4.366 | S+P |
| 309-02 | 11,2 | 0,00 | Spv | 68 | 2.621 | 6 | 230 | 60 | 1.711 | 74 | 4.562 | S+P |
| 309-03 | 27,7 | 0,00 | Spv | 167 | 6.416 | 6 | 230 | 60 | 3.987 | 173 | 10.633 | S+P |
| 309-04 | 23,0 | 0,00 | Spv | 159 | 6.071 | 2 | 77 | 60 | 3.688 | 161 | 9.836 | S+P |
| 309-05 | 21,2 | 0,00 | Spv | 88 | 3.346 | 24 | 920 | 60 | 2.559 | 112 | 6.825 | S+P |
| 309-06 | 20,9 | 0,00 | Spv | 120 | 4.588 | 0 | 0 | 60 | 2.753 | 120 | 7.340 | S+P |
| 309-07 | 18,8 | 0,00 | Spv | 51 | 1.966 | 0 | 0 | 60 | 1.180 | 51 | 3.146 | S+P |
| 309-08 | 13,6 | 0,00 | Spv | 83 | 3.173 | 10 | 383 | 60 | 2.134 | 93 | 5.690 | S+P |
| 309-09 | 15,9 | 0,00 | Spv | 138 | 5.277 | 8 | 307 | 60 | 3.350 | 146 | 8.934 | S+P |
| Sum område: | 166,6 | | | 935 | 35.803 | 66 | 2.529 | 66 | 23.000 | 1.001 | 61.332 | |
| Sum renseanlæg: | 175,1 | | | 956 | 36.604 | 66 | 2.529 | 66 | 23.059 | 1.022 | 62.192 | |

Kloaksystem Separat kloakeret Fælles kloakeret SPV: Spildevandskloakeret





Kloakplande Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **Bøged Strandvej**

| Delopland | Areal ha. | Befæs.- grad | Kloaksystem | | Spildevandsbelastning | | | Total Belastning PE m ³ /år | Udløb | Status/Plan | Bemærkning | |
|-----------------|--------------|-----------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|-------|-------------|------------|--------------------|
| | | | PE | m ³ /år | Bolig PE m ³ /år | Erhverv PE m ³ /år | Indsivning % m ³ /år | | | | | |
| 241-01-P | 1,7 | 0,00 | 32 | 1.226 | 0 | 0 | 100 | 1.226 | 32 | 2.453 | S+P | Stavreby Strandvej |
| Sum område: | 1,7 | | 32 | 1.226 | 0 | 0 | 0 | 1.226 | 1.226 | 32 | 2.453 | |
| Sum renseanlæg: | 1,7 | | 32 | 1.226 | 0 | 0 | 0 | 1.226 | 1.226 | 32 | 2.453 | |

Bøged Strandvej

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret





Kloakplande Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Bønsvig-Stavreby Renseanlæg

| Delopland | Areal | | Kloaksystem | Spildevandsbelastning | | | Indsivning m ³ /år | Total Belastning PE m ³ /år | Udløb | Status/Plan | Bemærkning | |
|-------------------------|-------|-----------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|--------|-------------|------------|--------------------|
| | ha. | Befæs.- grad | | Bolig PE m ³ /år | Erhverv PE m ³ /år | % | | | | | | PE |
| Bønsvig-Stavreby | | | | | | | | | | | | |
| 237-01.2 | 1,9 | 0,30 | Separat | 48 | 1.840 | 0 | 5 | 92 | 48 | 1.932 | 377-224 | P Jungshoved |
| 237-02.2 | 0,4 | 0,30 | Separat | 9 | 345 | 0 | 5 | 17 | 9 | 362 | 377-220 | P Jungshoved |
| 237-02.3 | 4,4 | 0,30 | Separat | 109 | 4.177 | 0 | 5 | 209 | 109 | 4.386 | 377-220 | P Jungshoved |
| 237-01.1 | 2,2 | 0,30 | Separat | 31 | 1.187 | 2 | 77 | 190 | 33 | 3.663 | 377-224 | S+P Jungshoved |
| 237-02.1 | 2,9 | 0,30 | Separat | 37 | 1.384 | 6 | 230 | 190 | 43 | 4.681 | 377-220 | S+P Jungshoved |
| 237-02.4 | 0,6 | 0,30 | Separat | 4 | 148 | 0 | 190 | 282 | 4 | 430 | 377-220 | S+P |
| 237-04 | 0,2 | 0,00 | Spv | 1 | 49 | 0 | 190 | 94 | 1 | 143 | | S+P Jungshoved |
| 237-05.1 | 0,4 | 0,00 | Spv | 5 | 198 | 0 | 190 | 376 | 5 | 573 | | S+P Jungshoved |
| 237-05.2 | 3,3 | 0,00 | Spv | 27 | 1.038 | 4 | 153 | 190 | 31 | 3.455 | | S+P Jungshoved |
| 237-06 | 4,3 | 0,00 | Spv | 40 | 1.533 | 0 | 190 | 2.912 | 40 | 4.445 | | S+P Jungshoved |
| 238-01.1 | 2,2 | 0,30 | Separat | 23 | 890 | 0 | 190 | 1.691 | 23 | 2.581 | 377-256R | S+P Togeholt |
| 238-01.2 | 1,2 | 0,30 | Spv | 8 | 297 | 0 | 190 | 564 | 8 | 860 | | S+P Togeholt |
| 238-02 | 0,1 | 0,00 | Spv | 1 | 49 | 0 | 190 | 94 | 1 | 143 | | S+P Togeholt |
| 238-03 | 1,3 | 0,00 | Spv | 14 | 544 | 0 | 190 | 1.033 | 14 | 1.577 | | S+P Togeholt |
| 238-04 | 0,2 | 0,30 | Separat | 1 | 49 | 0 | 190 | 94 | 1 | 143 | 377-256R | S+P Togeholt |
| 238-05 | 0,2 | 0,00 | Spv | 4 | 148 | 0 | 190 | 282 | 4 | 430 | | S+P Togeholt |
| 238-06 | 0,7 | 0,00 | Spv | 4 | 148 | 0 | 190 | 282 | 4 | 430 | | S+P Togeholt |
| 238-07 | 0,8 | 0,00 | Spv | 4 | 148 | 0 | 190 | 282 | 4 | 430 | | S+P Togeholt |
| 238-08 | 0,2 | 0,00 | Spv | 1 | 49 | 0 | 190 | 94 | 1 | 143 | | S+P Togeholt |
| 239-01.1 | 62,2 | 0,00 | Spv | 558 | 21.358 | 2 | 77 | 190 | 40.725 | 560 | 62.160 | S+P Bønsvig Strand |
| 239-01.2 | 2,6 | 0,00 | Spv | 17 | 643 | 2 | 77 | 190 | 1.367 | 19 | 2.086 | S+P Bønsvig Strand |
| 239-01.3 | 4,1 | 0,00 | Spv | 23 | 890 | 0 | 190 | 1.691 | 23 | 2.581 | | S+P Bønsvig Strand |
| 240-05.1 | 0,2 | 0,00 | Spv | 1 | 49 | 0 | 190 | 94 | 1 | 143 | | S+P Stavreby |
| 244-01 | 10,4 | 0,00 | Spv | 74 | 2.867 | 0 | 190 | 5.448 | 74 | 8.316 | | S+P Roneklint |

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **Bønsvig-Stavreby Renseanlæg**

| Delopland | Areal ha. | Befæs.- grad | Kloaksystem | | Spildevandsbelastning | | | Total Belastning PE m ³ /år | Udløb | Status/Plan | Bemærkning |
|-----------------|--------------|-----------------|-------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------|---|--------|-------------|----------------------|
| | | | PE | m ³ /år | Bolig PE | m ³ /år | Erhverv PE | | | | |
| 245-01 | 20,2 | 0,00 | 220 | 8.405 | 2 | 77 | 190 | 16.115 | 222 | 24.596 | S+P Kohave-Roneklint |
| Sum område: | 127,3 | | 1.264 | 48.435 | 18 | 690 | 690 | | 81.567 | 1.282 | 130.692 |
| Sum renseanlæg: | 127,3 | | 1.264 | 48.435 | 18 | 690 | 690 | | 81.567 | 1.282 | 130.692 |

Bønsvig-Stavreby

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplände Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Damme-Askeby Renseanlæg

| Delopland | Areal ha. | Befæs.-grad | Kloakosystem | | Spildevandsbelastning | | | Indsivning m ³ /år | Total Belastning PE m ³ /år | Udløb | Status/Plan | Bemærkning | | |
|------------------------|-------------|-------------|--------------|---------|-----------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|--|--------------|---------------|------------|---------------|-----|
| | | | Separat | Fælles | Bolig PE m ³ /år | Erhverv PE m ³ /år | % | | | | | | | |
| 308-01 | 20,5 | 0,00 | | Spv | 146 | 5.605 | 23 | 889 | 149 | 9.676 | 169 | 16.170 | S+P | |
| 308-01.1 | 2,1 | 0,80 | | RegnPrv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365-218 | S+P |
| 308-02 | 37,1 | 0,00 | | Spv | 189 | 7.243 | 41 | 1.556 | 149 | 13.111 | 230 | 21.911 | S+P | |
| 308-02.1 | 0,4 | 0,80 | | RegnPrv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365-215 | S+P |
| 308-02.2 | 0,6 | 0,80 | | RegnPrv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365-227R | S+P |
| 308-02.3 | 0,1 | 0,80 | | RegnPrv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365-217 | S+P |
| 308-02.4 | 0,1 | 0,80 | | RegnPrv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365-221 | S+P |
| 308-02.5 | 0,2 | 0,80 | | RegnPrv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365-216 | S+P |
| 308-02.6 | 0,3 | 0,80 | | RegnPrv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365-219 | S+P |
| 308-03 | 12,0 | 0,00 | | Spv | 78 | 2.961 | 0 | 0 | 149 | 4.411 | 78 | 7.372 | S+P | |
| 308-03.1 | 1,4 | 0,80 | | RegnPrv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365-218 | S+P |
| Sum område: | 74,9 | | | | 413 | 15.809 | 64 | 2.445 | 64 | 2.445 | 27.199 | 477 | 45.453 | |
| Sum renseanlæg: | 74,9 | | | | 413 | 15.809 | 64 | 2.445 | 64 | 2.445 | 27.199 | 477 | 45.453 | |

Kloakosystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Jungshoved Observationskoloni

| Delopland | Areal ha. | Befæs.- grad | Kloaksystem | | Spildevandsbelastning | | | Total Belastning PE m ³ /år | Udløb | Status/Plan | Bemærkning |
|-----------|--------------|-----------------|-------------|--------------------|-----------------------|---------------|-----------------|---|-------|-------------|------------|
| | | | PE | m ³ /år | Bolig PE | Erhverv PE | Indsivning % | | | | |

Jungshoved Observationskoloni

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|--------|----|-----|---|---|-----|-----|-----|-------|-------|-----------------|--|
| 242-01-P | 1,0 | 0,00 | SpvPtv | 24 | 920 | 0 | 0 | 100 | 920 | 24 | 1.840 | S+P | Bøgestrømskolen | |
| Sum område: | 1,0 | | | 24 | 920 | | 0 | 0 | 0 | 920 | 24 | 1.840 | | |
| Sum renseanlæg: | 1,0 | | | 24 | 920 | | 0 | 0 | 0 | 920 | 24 | 1.840 | | |

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Kalvehave Renseanlæg

| Delopland | Areal | | Kloaksystem | Spildevandsbelastning | | | Indsivning | Total | Udløb | Status/Plan | Bemærkning | |
|------------------|-------|-------------|-------------|-----------------------|-----------|--------------------|------------|------------|--------------------|----------------|------------------------------|-------------------------------|
| | ha. | Befæs.-grad | | Bolig | Erhverv | % | | | | | | Belastning |
| | | | PE | m ³ /år | PE | m ³ /år | % | PE | m ³ /år | | | |
| Kalvehave | | | 154 | 5.902 | 0 | 5 | 295 | 154 | 6.197 | 361-207 | P Kalvehave (B.10.18) | |
| 446-04 | 6,2 | 0,25 | Separat | 734 | 28.131 | 45 | 1.725 | 62 | 18.510 | 779 | 48.365 | 361-205 |
| 442 | 60,8 | 0,25 | Separat | 6 | 230 | 0 | 0 | 62 | 143 | 6 | 373 | G. Kalvehave |
| 442-02 | 0,5 | 0,00 | Spv | 202 | 7.742 | 0 | 0 | 62 | 4.800 | 202 | 12.541 | 361-207 |
| 443 | 8,9 | 0,25 | Separat | 76 | 2.913 | 0 | 0 | 62 | 1.806 | 76 | 4.719 | 361-206 |
| 444 | 4,4 | 0,25 | Separat | 8 | 307 | 0 | 0 | 62 | 190 | 8 | 497 | Kalvehave N |
| 445-01 | 1,2 | 0,00 | Spv | 76 | 2.913 | 100 | 3.833 | 62 | 4.182 | 176 | 10.927 | 361-206 |
| 445-02 | 4,6 | 0,25 | Separat | 112 | 4.292 | 25 | 958 | 62 | 3.255 | 137 | 8.506 | 361-207 |
| 445-03 | 5,4 | 0,25 | Separat | 14 | 537 | 0 | 0 | 62 | 333 | 14 | 869 | G. Kalvehave |
| 446-01 | 0,6 | 0,00 | Spv | 168 | 6.439 | 5 | 192 | 62 | 4.111 | 173 | 10.741 | 361-203 |
| 446-02 | 6,7 | 0,25 | Separat | 4 | 153 | 35 | 1.341 | 62 | 927 | 39 | 2.421 | Kalvehave |
| 446-03 | 2,3 | 0,00 | Spv | 108 | 4.139 | 0 | 0 | 62 | 2.566 | 108 | 6.705 | 361-210 |
| 446-05 | 7,1 | 0,25 | Separat | 36 | 1.380 | 0 | 0 | 62 | 855 | 36 | 2.235 | 361-204 |
| 446-06 | 1,6 | 0,25 | Separat | 8 | 307 | 5 | 192 | 62 | 309 | 13 | 807 | 361-211 |
| 446-07 | 0,7 | 0,25 | Separat | 228 | 8.738 | 0 | 0 | 62 | 5.418 | 228 | 14.156 | Kalvehave |
| 447 | 15,3 | 0,00 | Spv | 1.934 | 74.121 | 215 | 8.240 | 47.699 | 2.149 | 130.060 | Kalvehave Sommerhuse | |
| Sum område: | 126,1 | | | | | | | | | | | |
| Viemose | | | 200 | 7.665 | 20 | 767 | 5 | 220 | 8.853 | | | |
| 422 | 17,7 | | Spv | 100 | 3.833 | 10 | 383 | 5 | 211 | 110 | 4.427 | Sandvig, Det åbne land |
| 426-01 | 13,7 | | Spv | 225 | 8.623 | 0 | 0 | 5 | 431 | 225 | 9.054 | Kindvig, Det åbne land |
| 427 | 24,0 | | Spv | 60 | 2.300 | 0 | 0 | 5 | 115 | 60 | 2.414 | Kindvig Strand, Det åbne land |
| 428 | 8,3 | | Spv | 100 | 3.833 | 0 | 0 | 5 | 192 | 100 | 4.024 | Sageby, Det åbne land |
| 430 | 10,8 | | Spv | 300 | 11.498 | 0 | 0 | 5 | 575 | 300 | 12.072 | Balle, Det åbne land |
| 449 | 26,6 | 0,00 | Spv | | | | | | | | | Viemose N, Det åbne land |

Kloaksystem Separat: Separatloakeret Fælles: Fællesloakeret SPV: Spildevandsloakeret





Kloakplande Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Kalvehave Renseanlæg

| Delopland | Areal | | Kloaksystem | | Spildevandsbelastning | | | | Total Belastning PE m ³ /år | Udløb | Status/Plan | Bemærkning |
|-------------------------------|-------|-----------------|-------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------|--------------------|--|-------|-------------|------------|
| | ha. | Befæs.- grad | PE | m ³ /år | Bolig PE | m ³ /år | Erhverv PE | m ³ /år | | | | |
| Viemose | | | | | | | | | | | | |
| Sum område: | 101,2 | | 985 | 37.750 | 30 | 1.150 | 1.945 | 1.015 | 40.845 | | | |
| Viemose Erhvervsområde | | | | | | | | | | | | |
| 448 | 2,1 | 0,00 | 0 | 0 | 27 | 1.035 | 27 | 1.035 | 27 | 2.070 | S+P | Viemose E |
| Sum område: | 2,1 | | 0 | 0 | 27 | 1.035 | 1.035 | 27 | 2.070 | | | |
| Sum renseanlæg: | 229,4 | | 2.919 | 111.871 | 272 | 10.424 | 50.679 | 3.191 | 172.974 | | | |

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Klitholm Havn Renseanlæg

| Delopland | Areal | | Kloaksystem | Spildevandsbelastning | | | Indsivning m ³ /år | Total Belastning PE m ³ /år | Udløb | Status/Plan | Bemærkning | | |
|------------------------|-------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------------------------|----------|----------------------------------|--|---------------|--------------|----------------|----------|----------------------|
| | ha. | Befæs.- grad | | Bolig PE m ³ /år | Erhverv PE m ³ /år | % | | | | | | PE | |
| 303-03 | 3,4 | 0,20 | Separat | 85 | 3.258 | 0 | 5 | 163 | 85 | 3.421 | 365-224 | P | Klitholm Havn |
| 303-01.1 | 23,5 | 0,25 | Separat | 109 | 4.197 | 143 | 5.480 | 42 | 4.064 | 252 | 13.741 | S+P | Klitholm Havn |
| 303-01.2 | 2,9 | 0,25 | Separat | 28 | 1.092 | 3 | 125 | 42 | 511 | 31 | 1.728 | S+P | Klitholm Havn |
| 303-01.3 | 5,8 | 0,25 | Separat | 105 | 4.024 | 0 | 0 | 42 | 1.690 | 105 | 5.714 | S+P | Klitholm Havn |
| 303-11 | 16,9 | 0,00 | Spv | 132 | 5.059 | 0 | 0 | 42 | 2.125 | 132 | 7.184 | S+P | Busemarke |
| 303-12.1 | 3,4 | 0,00 | Spv | 38 | 1.437 | 3 | 125 | 42 | 656 | 41 | 2.218 | S+P | Mandemarke |
| 303-12.2 | 4,3 | 0,00 | Spv | 38 | 1.437 | 0 | 0 | 42 | 604 | 38 | 2.041 | S+P | Mandemarke |
| 303-13 | 2,0 | 0,00 | Spv | 38 | 1.437 | 0 | 0 | 42 | 604 | 38 | 2.041 | S+P | Busene |
| 303-14.1 | 3,2 | 0,00 | Spv | 0 | 0 | 6 | 249 | 42 | 105 | 6 | 354 | S+P | Geocenter Møns Klint |
| 303-14.2 | 1,4 | 0,00 | Spv | 6 | 230 | 0 | 0 | 42 | 97 | 6 | 327 | S+P | Geocenter Møns Klint |
| Sum område: | 66,7 | | | 579 | 22.171 | | 155 | 5.979 | 10.618 | 734 | 38.767 | | |
| Sum renseanlæg: | 66,7 | | | 579 | 22.171 | | 155 | 5.979 | 10.618 | 734 | 38.767 | | |

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **Petersværft Renseanlæg**

| Delopland | Areal | | Kloaksystem | Spildevandsbelastning | | | Indsivning | Total | Udløb | Status/Plan | Bemærkning | | | |
|--------------------|-------|-------------|-------------|-----------------------|---------|--------------------|------------|-------|--------------------|-------------|------------|------------|-----|-----------------------------------|
| | ha. | Befæs.-grad | | Bolig | Erhverv | % | | | | | | Belastning | | |
| | | | PE | m ³ /år | PE | m ³ /år | % | PE | m ³ /år | | | | | |
| Petersværft | | | | | | | | | | | | | | |
| 450-11 | 7,9 | 0,25 | Separat | 196 | 7.512 | 0 | 0 | 5 | 376 | 196 | 7.887 | 361-252 | P | Boligområde Stensved (B.09.10) |
| 450-12 | 2,1 | 0,30 | Separat | 40 | 1.533 | | | 5 | | | | 361-209 | P | |
| 435-01 | 8,4 | 0,00 | Spv | 72 | 2.782 | 0 | 0 | 397 | 11.046 | 72 | 13.829 | | S+P | Skovhuse |
| 435-02 | 6,3 | 0,00 | Spv | 29 | 1.138 | 10 | 368 | 397 | 5.980 | 39 | 7.486 | | S+P | Østergårdsstræde |
| 437 | 3,7 | 0,00 | Spv | 20 | 759 | 7 | 276 | 397 | 4.108 | 27 | 5.143 | | S+P | Langebæk Savværk |
| 450-01 | 57,7 | 0,25 | Separat | 488 | 18.676 | 48 | 1.840 | 397 | 81.446 | 536 | 101.961 | 361-209 | S+P | Stensved |
| 450-02 | 5,5 | 0,25 | Separat | 57 | 2.192 | 2 | 92 | 397 | 9.068 | 59 | 11.352 | 361-209 | S+P | Stensved |
| 450-02.1 | 7,5 | 0,25 | Separat | 87 | 3.330 | 24 | 920 | 397 | 16.873 | 111 | 21.124 | 361-209 | S+P | Stensved |
| 450-02.2 | 3,2 | 0,25 | Separat | 58 | 2.234 | 7 | 276 | 397 | 9.966 | 65 | 12.476 | 361-209 | S+P | Stensved |
| 450-03 | 12,0 | 0,25 | Separat | 79 | 3.035 | 48 | 1.840 | 397 | 19.354 | 127 | 24.228 | 361-252 | S+P | Stensved |
| 450-04 | 4,9 | 0,25 | Separat | 76 | 2.909 | 0 | 0 | 397 | 11.548 | 76 | 14.457 | 361-209 | S+P | Stensved |
| 450-05 | 2,6 | 0,00 | Spv | 14 | 548 | 0 | 0 | 397 | 2.176 | 14 | 2.724 | | S+P | Stensved |
| 450-07 | 8,4 | 0,00 | Spv | 5 | 211 | 7 | 276 | 397 | 1.932 | 12 | 2.419 | | S+P | Stensved |
| 450-08 | 19,6 | 0,00 | Spv | 2 | 84 | 14 | 552 | 397 | 2.526 | 16 | 3.162 | | S+P | Stensved (E.08.02) |
| 450-09 | 8,8 | 0,00 | Spv | 0 | 0 | 30 | 1.150 | 0 | 0 | 30 | 1.150 | | S+P | Erhvervsområde Stensved (E.09.04) |
| 452 | 2,1 | 0,00 | Spv | 1 | 42 | 17 | 644 | 397 | 2.723 | 18 | 3.410 | | S+P | Østergårdsskolen |
| Sum område: | 174,0 | | | 1.259 | 48.328 | 485 | 18.618 | | 179.708 | 1.704 | 245.121 | | | |
| Stensby | | | | | | | | | | | | | | |
| 432 | 18,0 | 0,00 | Spv | 138 | 5.312 | 12 | 460 | 397 | 22.914 | 150 | 28.686 | | S+P | |
| Sum område: | 18,0 | | | 138 | 5.312 | 12 | 460 | 397 | 22.914 | 150 | 28.686 | | | |
| Sum renseanlæg: | 249,7 | | | 1.796 | 69.031 | 532 | 20.458 | | 267.701 | 2.288 | 355.656 | | | |

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Præstø Renseanlæg

| Delopland | Areal | | Kloaksystem | Spildevandsbelastning | | | Indsivning m ³ /år | Total Belastning PE m ³ /år | Udløb | Status/Plan | Bemærkning | | |
|--------------------|-------|-----------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----|----------------------------------|--|--------|-------------|------------|-----|---|
| | ha. | Befæs.- grad | | Bolig PE m ³ /år | Erhverv PE m ³ /år | % | | | | | | | |
| Bårse | | | | | | | | | | | | | |
| 224-01.3 | 1,0 | 0,30 | Separat | 24 | 920 | 0 | 5 | 46 | 24 | 966 | 377-201 | P | Bårse |
| 224-02.1 | 2,5 | 0,30 | Separat | 62 | 2.376 | 0 | 5 | 119 | 62 | 2.495 | 377-241R | P | Bårse |
| 224-03.1 | 0,7 | 0,30 | Separat | 18 | 690 | 0 | 5 | 34 | 18 | 724 | 377-202 | P | Bårse |
| 224-06.2 | 10,6 | 0,30 | Separat | 265 | 10.156 | 0 | 5 | 508 | 265 | 10.664 | 377-201 | P | Bårse |
| 224-01.1 | 41,6 | 0,30 | Separat | 578 | 22.152 | 91 | 3.488 | 109 | 27.947 | 669 | 377-241R | S+P | Bårse |
| 224-01.2 | 1,8 | 0,10 | Separat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377-241R | S+P | Bårse |
| 224-04.3 | 8,3 | 0,30 | Spv | 0 | 0 | 28 | 1.073 | 109 | 1.170 | 28 | 2.243 | S+P | Bårse |
| 224-06.1 | 2,7 | 0,30 | Separat | 4 | 153 | 24 | 939 | 109 | 1.191 | 28 | 2.283 | S+P | Bårse |
| 224-07 | 2,3 | 0,00 | Spv | 24 | 920 | 0 | 0 | 1.003 | 24 | 1.922 | | S+P | Næstvedvej |
| 224-08 | 4,1 | 0,00 | Spv | 20 | 767 | 10 | 402 | 109 | 1.274 | 30 | 2.443 | S+P | Bårse Runddel |
| 224-11 | 0,4 | 0,00 | Spv | 10 | 383 | 0 | 0 | 0 | 10 | 383 | | S+P | Vandsports Center KUN SANITÆRE FACILITETER. SKAL AFGRÆNSES. |
| 251-01 | 4,0 | 0,00 | Spv | 56 | 2.146 | 0 | 0 | 109 | 2.339 | 56 | 4.486 | S+P | Risby |
| 252-01 | 1,4 | 0,00 | Spv | 18 | 690 | 0 | 0 | 752 | 18 | 1.442 | | S+P | Bårse Nakke |
| 252-02 | 1,4 | 0,00 | Spv | 22 | 843 | 0 | 0 | 919 | 22 | 1.762 | | S+P | Næstvedvej |
| 256-01 | 5,6 | 0,00 | Spv | 66 | 2.529 | 0 | 0 | 2.757 | 66 | 5.287 | | S+P | Faksinge |
| 257-01 | 3,5 | 0,00 | Spv | 54 | 2.070 | 0 | 0 | 2.256 | 54 | 4.325 | | S+P | Næstvedvej |
| 257-02 | 1,8 | 0,00 | Spv | 30 | 1.150 | 0 | 0 | 1.253 | 30 | 2.403 | | S+P | Næstvedvej |
| Sum område: | 93,7 | | | 1.251 | 47.945 | | 153 | 5.902 | 43.567 | 1.404 | 97.414 | | |
| Præstø | | | | | | | | | | | | | |
| 201-14.6 | 3,9 | 0,05 | Spv | 15 | 575 | 0 | 0 | 5 | 29 | 15 | 604 | P | Præstø, Det åbne land |
| 201-16.10 | 0,2 | 0,30 | Separat | 6 | 230 | 0 | 0 | 5 | 12 | 6 | 242 | P | Præstø By, øen |
| 201-16.8 | 0,7 | 0,30 | Separat | 17 | 652 | 0 | 0 | 5 | 33 | 17 | 685 | P | Præstø By, øen |
| Kloaksystem | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Separatkloakeret | | | | | | | | | | |
| | | | Fælleskloakeret | | | | | | | | | | |
| | | | Fælles: Fælleskloakeret | | | | | | | | | | |
| | | | SPV: Spildevandskloakeret | | | | | | | | | | |



Kloakoplande Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Præstø Renseanlæg

| Delopland | Areal | | Kloaksystem | Spildevandsbelastning | | | Indsivning m ³ /år | Total Belastning PE m ³ /år | Udløb | Status/Plan | Bemærkning |
|---------------|-------|------|-------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|-------|-------------|--------------------------------|
| | ha. | grad | | PE | Bolig m ³ /år | Erhverv PE m ³ /år | | | | | |
| Præstø | | | | | | | | | | | |
| 201-16.9 | 0,4 | 0,30 | Separat | 10 | 383 | 0 | 5 | 19 | 402 | 377-272 | P Præstø By, øen |
| 201-20.2 | 7,0 | 0,30 | Separat | 176 | 6.745 | 0 | 5 | 337 | 176 | 377-254 | P Chirstinelund |
| 201-20.3 | 0,8 | 0,30 | Separat | 20 | 767 | 0 | 5 | 38 | 20 | 377-254 | P Christinelund, Det åbne land |
| 201-22 | 5,4 | | Spv | 134 | 5.136 | 0 | 5 | 257 | 134 | 5.392 | P |
| 218-01.2 | 1,2 | 0,30 | Separat | 31 | 1.188 | 0 | 5 | 59 | 31 | 377-206 | P Skibinge |
| 231-01.5 | 0,9 | 0,30 | Separat | 15 | 575 | 0 | 5 | 29 | 15 | 377-253 | P Lundegård, Det åbne land |
| 231-01.6 | 0,2 | 0,30 | Separat | 5 | 192 | 0 | 5 | 10 | 5 | 377-253 | P Lundegård, Det åbne land |
| 201-00 | 0,9 | 0,30 | Fælles | 0 | 0 | 12 | 460 | 878 | 12 | 377-400 | S+P Præstø Renseanlæg |
| 201-01.1 | 2,9 | 0,50 | Separat | 8 | 307 | 40 | 1.533 | 191 | 48 | 377-308R | S+P Ny Esbjergvej (øen) |
| 201-01.2.1 | 0,6 | 0,50 | Spv | 0 | 0 | 24 | 920 | 191 | 24 | 377-217 | S+P Ny Esbjergvej (øen) |
| 201-01.2.2 | 0,9 | 0,50 | Spv | 2 | 77 | 0 | 191 | 146 | 2 | 377-218 | S+P Ny Esbjergvej (øen) |
| 201-01.3 | 0,4 | 0,50 | Separat | 0 | 0 | 12 | 460 | 878 | 12 | 377-205 | S+P Ny Esbjergvej (Rema 1000) |
| 201-02.1 | 3,4 | 0,30 | Separat | 38 | 1.456 | 0 | 191 | 2.782 | 38 | 377-205 | S+P Præstø By |
| 201-02.2 | 4,5 | 0,30 | Separat | 36 | 1.380 | 36 | 1.380 | 191 | 72 | 377-204 | S+P Præstø Erhvervsområde |
| 201-03.1 | 10,0 | 0,50 | Separat | 58 | 2.223 | 56 | 2.146 | 191 | 114 | 377-223R | S+P Præstø By |
| 201-04.1 | 31,1 | 0,30 | Separat | 716 | 27.441 | 72 | 2.759 | 191 | 788 | 377-259 | S+P Præstø By |
| 201-04.2 | 4,2 | 0,40 | Separat | 108 | 4.139 | 12 | 460 | 191 | 120 | 377-259 | S+P Præstø By |
| 201-04.3 | 5,3 | 0,10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | S+P Præstø By |
| 201-04.4 | 2,2 | 0,30 | Separat | 100 | 3.833 | 0 | 191 | 7.320 | 100 | 377-203 | S+P Præstø By |
| 201-04-1-P | 1,4 | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | S+P |
| 201-05 | 1,6 | 0,00 | Spv | 12 | 460 | 20 | 767 | 191 | 32 | 3.569 | S+P Præstø By (øen) |
| 201-06.1 | 5,9 | 0,30 | Separat | 252 | 9.658 | 32 | 1.226 | 191 | 284 | 377-321R | S+P Præstø By (øen) |
| 201-06.2 | 0,9 | 0,30 | Separat | 0 | 0 | 4 | 153 | 191 | 4 | 377-210 | S+P Frederiksminde (øen) |
| 201-07-1.1 | 11,2 | 0,30 | Separat | 168 | 6.439 | 0 | 191 | 12.298 | 168 | 377-214 | S+P Hestehaven |

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Præstø Renseanlæg

| Delopland | Areal | | Kloaksystem | Spildevandsbelastning | | | Indsivning m ³ /år | Total Belastning PE m ³ /år | Udløb | Status/Plan | Bemærkning | | | |
|------------|-------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------------------------|----|----------------------------------|--|--------|-------------|------------|----------|-----|----------------|
| | ha. | Befæs.- grad | | Bolig PE m ³ /år | Erhverv PE m ³ /år | % | | | | | | | | |
| 201-07.1.2 | 8,0 | 0,30 | Separat | 128 | 4.906 | 0 | 0 | 191 | 9.370 | 128 | 14.275 | 377-213 | S+P | Hestehaven |
| 201-07.1.3 | 1,8 | 0,30 | Separat | 46 | 1.763 | 8 | 307 | 191 | 3.953 | 54 | 6.022 | 377-212 | S+P | Hestehaven |
| 201-07.2 | 4,5 | 0,00 | Spv | 64 | 2.453 | 4 | 153 | 191 | 4.978 | 68 | 7.584 | | S+P | Hestehaven |
| 201-08 | 5,5 | 0,30 | Separat | 88 | 3.373 | 0 | 0 | 191 | 6.442 | 88 | 9.814 | 377-254 | S+P | Præstø By |
| 201-09 | 0,7 | 0,25 | Separat | 8 | 307 | 0 | 0 | 191 | 586 | 8 | 892 | 377-257 | S+P | Hestehavevej |
| 201-10 | 14,7 | 0,30 | Separat | 270 | 10.348 | 0 | 0 | 191 | 19.764 | 270 | 30.112 | 377-257 | S+P | Præstø By |
| 201-11 | 1,9 | 0,25 | Separat | 30 | 1.150 | 0 | 0 | 191 | 2.196 | 30 | 3.346 | 377-255 | S+P | Hestehavevej |
| 201-12.1 | 7,7 | 0,30 | Separat | 154 | 5.902 | 0 | 0 | 191 | 11.273 | 154 | 17.175 | 377-255 | S+P | Præstø By |
| 201-13 | 0,9 | 0,30 | Separat | 18 | 690 | 0 | 0 | 191 | 1.318 | 18 | 2.007 | 377-251 | S+P | Hestehavevej |
| 201-14.1 | 34,0 | 0,30 | Separat | 1.038 | 39.781 | 12 | 460 | 191 | 76.861 | 1.050 | 117.102 | 377-255 | S+P | Præstø By |
| 201-14.2 | 2,5 | 0,05 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | S+P | Præstø By |
| 201-14.3 | 0,4 | 0,30 | Separat | 2 | 77 | 0 | 0 | 191 | 146 | 2 | 223 | 377-255 | S+P | Præstø By |
| 201-14.4 | 1,0 | 0,25 | Separat | 48 | 1.840 | 0 | 0 | 191 | 3.514 | 48 | 5.353 | 377-255 | S+P | Præstø By |
| 201-14.5 | 0,3 | 0,05 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | S+P | Præstø By |
| 201-14.7 | 0,6 | 0,30 | Separat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377-255 | S+P | Præstø By |
| 201-14.8 | 0,8 | 0,30 | Separat | 28 | 1.073 | 0 | 0 | 191 | 2.050 | 28 | 3.123 | 377-255 | S+P | Præstø By |
| 201-14.9 | 0,3 | 0,30 | Separat | 8 | 307 | 0 | 0 | 191 | 586 | 8 | 892 | 377-255 | S+P | Præstø By |
| 201-15 | 2,7 | 0,30 | Separat | 114 | 4.369 | 4 | 153 | 191 | 8.638 | 118 | 13.160 | 377-211 | S+P | Hestehavevej |
| 201-16.1 | 4,5 | 0,30 | Separat | 210 | 8.048 | 64 | 2.453 | 191 | 20.057 | 274 | 30.558 | 377-225 | S+P | Præstø By, øen |
| 201-16.11 | 0,5 | 0,50 | Separat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377-274 | S+P | Præstø By, øen |
| 201-16.12 | 4,4 | 0,30 | Separat | 220 | 8.431 | 28 | 1.073 | 191 | 18.154 | 248 | 27.658 | 377-272 | S+P | Præstø By, øen |
| 201-16.13 | 0,5 | 0,40 | Separat | 24 | 920 | 0 | 0 | 191 | 1.757 | 24 | 2.677 | 377-274 | S+P | Præstø By, øen |
| 201-16.2 | 5,6 | 0,30 | Separat | 438 | 16.786 | 4 | 153 | 191 | 32.355 | 442 | 49.294 | 377-227R | S+P | Præstø By, øen |
| 201-16.3 | 0,7 | 0,40 | Separat | 16 | 613 | 8 | 307 | 191 | 1.757 | 24 | 2.677 | 377-274 | S+P | Præstø By, øen |

Kloaksystem Separat/kloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplände Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Præstø Renseanlæg

| Delopland | Areal Befæs.- ha. grad | | Kloaksystem | Spildevandsbelastning | | | Indsivning m ³ /år | Total Belastning PE m ³ /år | Udløb | Status/Plan | Bemærkning | | | |
|-----------|---------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|---------------|----|----------------------------------|--|--------|-------------|------------|----------|-----|-----------------------|
| | PE | m ³ /år | | Bolig PE | Erhverv PE | % | | | | | | | | |
| 201-16.4 | 0,4 | 0,30 | Separat | 6 | 230 | 4 | 153 | 191 | 732 | 10 | 1.115 | 377-272 | S+P | Præstø By, øen |
| 201-16.5 | 4,2 | 0,30 | Separat | 336 | 12.877 | 96 | 3.679 | 191 | 31.623 | 432 | 48.179 | 377-252 | S+P | Præstø By, øen |
| 201-16.6 | 0,8 | 0,30 | Separat | 36 | 1.380 | 0 | 0 | 191 | 2.635 | 36 | 4.015 | 377-320R | S+P | Præstø By, øen |
| 201-16.7 | 2,5 | 0,30 | Separat | 104 | 3.986 | 8 | 307 | 191 | 8.198 | 112 | 12.491 | 377-320R | S+P | Præstø By, øen |
| 201-17.1 | 0,3 | 0,30 | Separat | 14 | 537 | 12 | 460 | 191 | 1.903 | 26 | 2.900 | 377-208 | S+P | Præstø By, øen |
| 201-17.2 | 0,3 | 0,30 | Separat | 0 | 0 | 8 | 307 | 191 | 586 | 8 | 892 | 377-209 | S+P | Præstø By, øen |
| 201-18 | 2,3 | 0,25 | Separat | 48 | 1.840 | 0 | 0 | 191 | 3.514 | 48 | 5.353 | 377-254 | S+P | Hestehavevej |
| 201-19.1 | 8,8 | 0,30 | Separat | 4 | 153 | 72 | 2.759 | 191 | 5.563 | 76 | 8.476 | 377-203 | S+P | Præstø Erhvervsområde |
| 201-19.2 | 5,9 | 0,05 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | S+P | Præstø By |
| 201-19.3 | 3,8 | 0,30 | Separat | 80 | 3.066 | 0 | 0 | 191 | 5.856 | 80 | 8.922 | 377-203 | S+P | Præstø By |
| 201-20.1 | 2,9 | 0,30 | Separat | 110 | 4.216 | 0 | 0 | 191 | 8.052 | 110 | 12.268 | 377-255 | S+P | Præstø By |
| 201-20.4 | 1,1 | 0,00 | Spv | 10 | 383 | 0 | 0 | 191 | 732 | 10 | 1.115 | | S+P | Christinelund |
| 201-20.5 | 0,1 | 0,00 | Spv | 2 | 77 | 0 | 0 | 191 | 146 | 2 | 223 | | S+P | Christinelund |
| 201-21.1 | 26,1 | 0,50 | Spv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | S+P | Antonihojen |
| 218-01.1 | 20,3 | 0,30 | Separat | 358 | 13.720 | 4 | 153 | 191 | 26.499 | 362 | 40.372 | 377-206 | S+P | Skibinge |
| 218-01.3 | 0,3 | 0,30 | Separat | 4 | 153 | 0 | 0 | 191 | 293 | 4 | 446 | 377-207 | S+P | Skibinge |
| 218-01.5 | 1,3 | 0,00 | Spv | 6 | 230 | 0 | 0 | 191 | 439 | 6 | 669 | | S+P | Skibinge |
| 218-01.6 | 2,3 | 0,00 | Spv | 26 | 996 | 0 | 0 | 191 | 1.903 | 26 | 2.900 | | S+P | Skibinge |
| 218-02 | 0,7 | 0,00 | Spv | 8 | 307 | 0 | 0 | 191 | 586 | 8 | 892 | | S+P | Vægtervej |
| 220-01 | 2,1 | 0,00 | Spv | 60 | 2.300 | 0 | 0 | 191 | 4.392 | 60 | 6.692 | | S+P | Ny Esbjerg |
| 220-02 | 2,5 | 0,00 | Spv | 52 | 1.993 | 4 | 153 | 191 | 4.099 | 56 | 6.245 | | S+P | Rødeled |
| 221-01 | 4,8 | 0,30 | Spv | 34 | 1.303 | 0 | 0 | 191 | 2.489 | 34 | 3.792 | 377-219 | S+P | |
| 221-02 | 13,9 | | Spv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | S+P | Tokai |
| 230-01.1 | 5,5 | 0,30 | Separat | 74 | 2.836 | 0 | 0 | 191 | 5.417 | 74 | 8.253 | 377-315R | S+P | Præstø Overdrev |

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplønde Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Præstø Renseanlæg

| Delopland | Areal | | Kloaksystem | Spildevandsbelastning | | | Indsivning m ³ /år | Total Belastning PE m ³ /år | Udløb | Status/Plan | Bemærkning |
|--------------------|--------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------------------------|----|----------------------------------|--|----------------|--------------|--------------------------|
| | ha. | Befæs.- grad | | Bolig PE m ³ /år | Erhverv PE m ³ /år | % | | | | | |
| 231-01 | 1,0 | 0,00 | Spv | 14 | 537 | 0 | 191 | 1.025 | 14 | 1.561 | S+P Lundegård |
| 231-01.1 | 5,3 | 0,30 | Separat | 78 | 2.989 | 0 | 191 | 5.710 | 78 | 8.699 | S+P Lundegård |
| 231-01.2 | 3,2 | 0,30 | Separat | 64 | 2.453 | 8 | 307 | 5.270 | 72 | 8.030 | S+P Lundegård |
| 231-01.7 | 1,4 | 0,30 | Separat | 8 | 307 | 0 | 191 | 586 | 8 | 892 | S+P Lundegård |
| 231-01.8 | 0,5 | 0,30 | Separat | 8 | 307 | 0 | 191 | 586 | 8 | 892 | S+P Lundegård |
| 231-01.9 | 0,0 | 0,00 | - | 2 | 77 | 0 | 191 | 146 | 2 | 223 | S+P Lundegård |
| 231-02 | 1,0 | 0,30 | Separat | 10 | 383 | 0 | 191 | 732 | 10 | 1.115 | S+P Lundegård |
| 233-01 | 6,2 | 0,30 | Separat | 72 | 2.759 | 0 | 191 | 5.270 | 72 | 8.030 | S+P Tjørnehoved |
| 234-01 | 2,1 | 0,00 | Spv | 20 | 767 | 0 | 191 | 1.464 | 20 | 2.231 | S+P Rekkende |
| 234-02 | 2,8 | 0,00 | Spv | 46 | 1.763 | 0 | 191 | 3.367 | 46 | 5.130 | S+P Rekkende |
| 235-01 | 5,7 | 0,00 | Spv | 62 | 2.376 | 0 | 191 | 4.538 | 62 | 6.915 | S+P Øen Smidstrup |
| 235-02 | 4,4 | 0,00 | Spv | 62 | 2.376 | 0 | 191 | 4.538 | 62 | 6.915 | S+P Øen Smidstrup |
| 236-01 | 3,7 | 0,00 | Spv | 58 | 2.223 | 0 | 191 | 4.246 | 58 | 6.468 | S+P Stenstrup |
| 268-01 | 0,7 | 0,00 | Spv | 12 | 460 | 0 | 191 | 878 | 12 | 1.338 | S+P Evensølundvej |
| 269-01 | 1,1 | 0,00 | Spv | 18 | 690 | 0 | 191 | 1.318 | 18 | 2.007 | S+P Oregaardsvængevej |
| 260-01 | 2,8 | 0,00 | Spv | 44 | 1.686 | 0 | 191 | 3.221 | 44 | 4.907 | S+P Broskov |
| 262-01 | 3,9 | 0,00 | Spv | 60 | 2.300 | 0 | 191 | 4.392 | 60 | 6.692 | S+P Endegårde |
| 263-01 | 0,2 | 0,00 | Spv | 4 | 153 | 0 | 191 | 293 | 4 | 446 | S+P Egebjergvej |
| 263-02.1 | 0,4 | 0,00 | Spv | 4 | 153 | 0 | 191 | 293 | 4 | 446 | S+P Tjørnehoved |
| 263-02.2 | 3,9 | 0,00 | Spv | 38 | 1.456 | 24 | 191 | 4.538 | 62 | 6.915 | S+P Nihøjvej |
| Sum område: | 375,8 | | | 6.935 | 265.784 | | 692 | 26.521 | 527.721 | 7.627 | 820.026 |
| Sum renseanlæg: | 469,5 | | | 8.186 | 313.729 | | 845 | 32.423 | 571.289 | 9.031 | 917.440 |

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Plan

Kloakerede områder til rensesanlæg : Røddinge-Sprove Pileanlæg

| Delopland | Areal ha. | Befæs.- grad | Kloaksystem | | Spildevandsbelastning | | | Total Belastning PE m ³ /år | Udløb | Status/Plan | Bemærkning |
|------------------|--------------|-----------------|-------------|--------------------|-----------------------|---------------|-----------------|--|--------|-------------|--|
| | | | PE | m ³ /år | Bolig PE | Erhverv PE | Indsivning % | | | | |
| 3012-P | 16,3 | | 260 | 9.965 | 20 | 767 | 0 | 280 | 10.731 | S+P | Røddinge-Sprove Spildevandsanlægget, cvr 34740925 |
| Sum område: | 16,3 | | 260 | 9.965 | 20 | 767 | 0 | 280 | 10.731 | | |
| Sum rensesanlæg: | 16,3 | | 260 | 9.965 | 20 | 767 | 0 | 280 | 10.731 | | |

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Råbylille Strand Renseanlæg

| Delopland | Areal ha. | Befæs.- grad | Kloaksystem | | Spildevandsbelastning | | | Indsivning m ³ /år | Total Belastning PE | Udløb | Status/Plan | Bemærkning |
|-----------|--------------|-----------------|-------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|---|----------------------------------|---------------------------|-------|-------------|------------|
| | | | Bolig PE | Erhverv PE | Erhverv m ³ /år | Bolig m ³ /år | % | | | | | |

Råbylille Strand

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|------|-----|--------|---|-----|-----|--------|--------|--------|-----|---------------------------------|
| 304-02 | 2,0 | 0,00 | 24 | 920 | 0 | 0 | 5 | 46 | 24 | 966 | P | Råbylille Strand, Det åbne land |
| 304-01 | 58,2 | 0,00 | 551 | 21.127 | 4 | 153 | 116 | 24.685 | 555 | 45.965 | S+P | Råbylille Strand |
| 304-03 | 6,7 | | 42 | 1.629 | 0 | 0 | 116 | 1.889 | 42 | 3.518 | S+P | Råbylille Strand |
| Sum område: | 66,9 | | 617 | 23.675 | 4 | 153 | 153 | | 26.620 | 621 | | 50.449 |
| Sum renseanlæg: | 66,9 | | 617 | 23.675 | 4 | 153 | 153 | | 26.620 | 621 | | 50.449 |

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **Skipperbyen**

| Delopland | Areal ha. | Befæs.- grad | Kloaksystem | | Spildevandsbelastning | | | Total Belastning PE m ³ /år | Udløb | Status/Plan | Bemærkning | | | |
|-----------------|--------------|-----------------|-------------|--------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|-------|-------------|------------|-----|-----|--------------|
| | | | Separat | Fælles | Bolig PE m ³ /år | Erhverv PE m ³ /år | Indsivning % m ³ /år | | | | | | | |
| 306-01-P | 1,2 | 0,00 | | SpvPtv | 10 | 383 | 0 | 0 | 100 | 383 | 10 | 767 | S+P | Hårbølle Bro |
| Sum område: | 1,2 | | | | 10 | 383 | 0 | 0 | 0 | 383 | 10 | 767 | | |
| Sum renseanlæg: | 1,2 | | | | 10 | 383 | 0 | 0 | 0 | 383 | 10 | 767 | | |

Skipperbyen

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Plan

Kloakerede områder til renselanlæg : **Sprove Husrække 12**

| Delopland | Areal ha. | Befæs.- grad | Kloaksystem | | Spildevandsbelastning | | | Total Belastning PE m ³ /år | Udløb | Status/Plan | Bemærkning |
|-----------|--------------|-----------------|-------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------|---|-------|-------------|------------|
| | | | PE | m ³ /år | Bolig PE | m ³ /år | Erhverv PE | | | | |

Sprove Husrække

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----|--|--------|----|-----|---|---|-----|-----|-----|-------|-------|
| 3013-P | 1,5 | | SpvPtv | 22 | 843 | 0 | 0 | 100 | 843 | 22 | 1.686 | S+P |
| Sum område: | 1,5 | | | 22 | 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843 | 22 | 1.686 |
| Sum renselanlæg: | 1,5 | | | 22 | 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843 | 22 | 1.686 |

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **Spurvekrogen, Kindvig**

| Delopland | Areal ha. | Befæs.- grad | Kloaksystem | | Spildevandsbelastning | | | Total Belastning PE m ³ /år | Udløb | Status/Plan | Bemærkning |
|-----------|--------------|-----------------|-------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------|---|-------|-------------|------------|
| | | | PE | m ³ /år | Bolig PE | m ³ /år | Erhverv PE | | | | |

Spurvekrogen, Kindvig

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|----|-----|---|---|-----|-----|-----|-------|-------|--------------|--|
| 426-02-P | 1,0 | 0,00 | 14 | 537 | 0 | 0 | 100 | 537 | 14 | 1.073 | S+P | Spurvekrogen | |
| Sum område: | 1,0 | | 14 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 14 | 1.073 | | |
| Sum renseanlæg: | 1,0 | | 14 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 14 | 1.073 | | |

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplønde Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Stege Renseanlæg

| Delopland | Areal | | Kloaksystem | Spildevandsbelastning | | | Indsivning | Total | Udløb | Status/Plan | Bemærkning |
|-----------|----------------|------|-------------|-----------------------|---------|---|------------|-------|-------|-------------|------------|
| | Befæs.- ha. | grad | | Bolig | Erhverv | % | | | | | |

Damsholte/Ny Æbelnæs

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------|------|---------|-----|-------|----|-----|-----|--------|--------|--------|----------|-----|------------------------|
| 307-01.1 | 13,9 | 0,50 | Separat | 134 | 5.174 | 15 | 575 | 191 | 10.980 | 149 | 16.729 | 365-314R | S+P | Damsholte - Ny Æbelnæs |
| 307-01.2 | 12,7 | 0,50 | Separat | 91 | 3.507 | 3 | 115 | 191 | 6.917 | 94 | 10.539 | 365-313R | S+P | Damsholte - Ny Æbelnæs |
| Sum område: | 26,5 | | | 225 | 8.681 | 18 | 690 | | | 17.898 | 243 | 27.268 | | |

Keldby

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|------|-----|-------|--------|-----|-------|-----|--------|--------|--------|---------|-----|----------------------------|
| 301-60 | 5,8 | | Spv | 64 | 2.453 | 0 | 0 | 5 | 123 | 64 | 2.575 | | P | Østerhøj |
| 301-61 | 7,5 | | Spv | 46 | 1.763 | 0 | 0 | 5 | 88 | 46 | 1.851 | | P | |
| 302-06 | 1,1 | 0,00 | Spv | 27 | 1.035 | 0 | 0 | 5 | 52 | 27 | 1.087 | | P | Borre (E.14.05) |
| 3008 | 19,0 | 0,00 | Spv | 216 | 8.278 | 12 | 460 | 191 | 16.690 | 228 | 25.428 | | S+P | Magleby |
| 3011 | 4,5 | 0,00 | Spv | 40 | 1.552 | 0 | 0 | 191 | 2.965 | 40 | 4.517 | | S+P | Pollerup |
| 301-47 | 15,6 | 0,00 | Spv | 134 | 5.174 | 45 | 1.725 | 191 | 13.176 | 179 | 20.075 | | S+P | Keldbymagle by |
| 301-48.2 | 13,3 | 0,00 | Spv | 80 | 3.104 | 9 | 345 | 191 | 6.588 | 89 | 10.037 | | S+P | Råbylille |
| 301-48.3 | 3,1 | 0,00 | Spv | 14 | 517 | 0 | 0 | 191 | 988 | 14 | 1.506 | | S+P | Keldbymagle by |
| 301-48.4 | 3,1 | | Spv | 16 | 632 | 9 | 345 | 191 | 1.867 | 25 | 2.844 | | S+P | Keldby Øst |
| 301-49 | 25,9 | 0,00 | Spv | 176 | 6.726 | 24 | 920 | 191 | 14.604 | 200 | 22.249 | | S+P | Hjertebjerg by - Eimelunde |
| 302-01 | 15,0 | 0,00 | Spv | 128 | 4.886 | 3 | 115 | 191 | 9.553 | 131 | 14.554 | | S+P | Borre |
| 302-02 | 12,2 | 0,00 | Spv | 117 | 4.484 | 27 | 1.035 | 191 | 10.541 | 144 | 16.060 | | S+P | Borre |
| 302-03 | 13,8 | 0,00 | Spv | 66 | 2.529 | 18 | 690 | 191 | 6.149 | 84 | 9.368 | | S+P | Borre |
| 302-04 | 9,5 | 0,00 | Spv | 40 | 1.552 | 6 | 230 | 191 | 3.404 | 46 | 5.186 | | S+P | Borre |
| 302-07 | 3,7 | 0,00 | Spv | 30 | 1.150 | 0 | 0 | 191 | 2.196 | 30 | 3.346 | | S+P | Borre Vest |
| Sum område: | 153,1 | | | 1.194 | 45.837 | 153 | 5.864 | | | 88.982 | 1.347 | 140.682 | | |

Lendemarke

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|------|---------|-----|-------|---|---|---|-----|-----|-------|---------|---|------------|
| 301-50.4 | 8,6 | 0,20 | Separat | 214 | 8.202 | 0 | 0 | 5 | 410 | 214 | 8.612 | 365-225 | P | Lendemarke |
|----------|-----|------|---------|-----|-------|---|---|---|-----|-----|-------|---------|---|------------|

Kloaksystem Separat Kloakeret Fælles: Fælles Kloakeret SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Stege Renseanlæg

| Delopland | Areal | | Kloaksystem | Spildevandsbelastning | | | Total Belastning PE m ³ /år | Udløb | Status/Plan | Bemærkning | | | |
|-------------------------|----------------|------|-------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|---------|-------------|------------------------|--------|-----|----------------------------------|
| | Befæs.- ha. | grad | | Bolig PE m ³ /år | Erhverv PE m ³ /år | Indsivning % m ³ /år | | | | | | | |
| 301-51.2 | 1,0 | 0,00 | Spv | 9 | 345 | 0 | 9 | 1.004 | S+P | Neble SV | | | |
| 301-51.3 | 2,1 | 0,00 | Spv | 10 | 402 | 0 | 10 | 1.171 | S+P | Neble SØ | | | |
| 301-51.4 | 0,8 | 0,00 | Spv | 4 | 172 | 0 | 4 | 502 | S+P | Neble NØ | | | |
| 3022 | 11,8 | 0,00 | Spv | 72 | 2.759 | 0 | 72 | 8.030 | S+P | Æbelnæs | | | |
| 3023 | 0,7 | 0,00 | Spv | 8 | 345 | 0 | 8 | 1.004 | S+P | Æbelnæs Nord | | | |
| 307-02 | 1,0 | 0,00 | Spv | 8 | 287 | 0 | 8 | 836 | S+P | Damsholte - Ny Æbelnæs | | | |
| 307-03 | 2,0 | 0,00 | Spv | 20 | 747 | 0 | 20 | 2.175 | S+P | Ny Æbelnæs Nord | | | |
| Sum område: | 190,1 | | | 2.115 | 81.077 | 296 | 11.344 | 124.294 | 2.311 | 212.883 | | | |
| Oddermose Strand | | | | | | | | | | | | | |
| 305-01-P | 7,7 | 0,00 | Spv | 110 | 4.216 | 5 | 192 | 100 | 4.407 | 115 | 8.815 | S+P | Privat kloakområde |
| Sum område: | 7,7 | | | 110 | 4.216 | 5 | 192 | | 4.407 | 115 | 8.815 | | |
| Stege | | | | | | | | | | | | | |
| 301-16 | 14,1 | 0,35 | Separat | 352 | 13.490 | 0 | 0 | 5 | 675 | 352 | 14.165 | P | Stege |
| 301-17 | 6,3 | 0,35 | Spv | 158 | 6.055 | 0 | 0 | 5 | 303 | 158 | 6.358 | P | Stege |
| 301-20 | 9,0 | 0,30 | Separat | 226 | 8.661 | 0 | 0 | 5 | 433 | 226 | 9.095 | P | Stege(B.15.20) |
| 301-45.1 | 3,9 | 0,00 | Spv | 40 | 1.533 | 0 | 0 | 5 | 77 | 40 | 1.610 | P | Fællesskov Strand, Det åbne land |
| 301-45.2 | 33,9 | 0,10 | Spv | 500 | 19.163 | 0 | 0 | 5 | 958 | 500 | 20.121 | P | Sommerhusområde ved Torftevej og |
| 3018-01 | 15,0 | 0,00 | Spv | 375 | 14.372 | 0 | 0 | 5 | 719 | 375 | 15.090 | P | Udby Møn, Det åbne land |
| 301-01.1 | 3,0 | | - | | | 0 | 0 | | 0 | | | S+P | |
| 301-01.2 | 18,8 | 0,35 | Separat | 296 | 11.325 | 9 | 345 | 191 | 22.290 | 305 | 33.960 | S+P | Stege |
| 301-01.3 | 3,0 | 0,35 | Separat | 0 | 0 | 24 | 920 | 191 | 1.757 | 24 | 2.677 | S+P | Stege |

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplände Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Stege Renseanlæg

| Delopland | Areal | | Kloaksystem | Spildevandsbelastning | | | Indsivning m ³ /år | Total Belastning PE m ³ /år | Udløb | Status/Plan | Bemærkning | | | |
|-----------|-------|-----------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------|-----|----------------------------------|--|--------|-------------|------------|----------|-----|----------------------|
| | ha. | Befæs.- grad | | Bolig PE m ³ /år | Erhverv PE m ³ /år | % | | | | | | | | |
| 301-01.4 | 3,6 | 0,35 | Separat | 51 | 1.955 | 0 | 0 | 191 | 3.733 | 51 | 5.688 | 365-213 | S+P | |
| 301-02.1 | 1,4 | 0,25 | Spv | 22 | 862 | 0 | 0 | 191 | 1.647 | 22 | 2.509 | | S+P | Stege |
| 301-02.2 | 10,5 | 0,25 | Fælles | 145 | 5.576 | 6 | 230 | 191 | 11.090 | 151 | 16.896 | 365-351 | S+P | Stege |
| 301-02.3 | 0,3 | 0,80 | RegnPriv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365-226R | S+P | |
| 301-03 | 13,9 | 0,25 | Fælles | 214 | 8.221 | 33 | 1.265 | 191 | 18.117 | 247 | 27.603 | 365-351 | S+P | Stege |
| 301-04 | 15,7 | 0,15 | Fælles | 180 | 6.899 | 9 | 345 | 191 | 13.835 | 189 | 21.078 | 365-352 | S+P | Stege |
| 301-05 | 3,1 | 0,25 | Fælles | 60 | 2.300 | 36 | 1.380 | 191 | 7.027 | 96 | 10.706 | 365-352 | S+P | Stege |
| 301-06 | 13,0 | 0,70 | Fælles | 338 | 12.935 | 177 | 6.784 | 191 | 37.662 | 515 | 57.380 | 365-353 | S+P | Stege |
| 301-06.1 | 0,8 | 0,80 | Separat | 0 | 0 | 3 | 115 | 191 | 220 | 3 | 335 | 365-306R | S+P | |
| 301-07 | 4,0 | 0,50 | Fælles | 178 | 6.841 | 12 | 460 | 191 | 13.945 | 190 | 21.246 | 365-307 | S+P | Stege |
| 301-08 | 12,7 | 0,50 | Fælles | 561 | 21.500 | 192 | 7.358 | 191 | 55.120 | 753 | 83.979 | 365-308F | S+P | Stege |
| 301-08.1 | 0,1 | 0,25 | Separat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365-211 | S+P | |
| 301-08.2 | 1,1 | 0,80 | Separat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365-308R | S+P | |
| 301-09 | 2,9 | 0,50 | Fælles | 156 | 5.979 | 21 | 805 | 191 | 12.957 | 177 | 19.740 | 365-307 | S+P | Stege |
| 301-10 | 2,5 | 0,25 | Fælles | 108 | 4.139 | 3 | 115 | 191 | 8.125 | 111 | 12.379 | 365-352 | S+P | Stege |
| 301-11 | 9,2 | 0,20 | Fælles | 99 | 3.794 | 45 | 1.725 | 191 | 10.541 | 144 | 16.060 | 365-354 | S+P | Stege |
| 301-11.1 | 3,8 | 0,20 | Fælles | 50 | 1.897 | 0 | 0 | 191 | 3.623 | 50 | 5.521 | 365-355 | S+P | |
| 301-12 | 8,5 | 0,25 | Spv | 147 | 5.634 | 3 | 115 | 191 | 10.980 | 150 | 16.729 | 365-212 | S+P | Stege |
| 301-13 | 10,0 | 0,25 | Separat | 104 | 4.024 | 6 | 230 | 191 | 8.125 | 110 | 12.379 | 365-213 | S+P | Stege |
| 301-14 | 7,0 | 0,35 | Fælles | 80 | 3.047 | 15 | 575 | 191 | 6.917 | 95 | 10.539 | 365-351 | S+P | Stege |
| 301-15 | 30,4 | 0,70 | Separat | 84 | 3.219 | 84 | 3.219 | 191 | 12.298 | 168 | 18.736 | 365-213 | S+P | Stege |
| 301-18 | 3,8 | 0,30 | Spv | 42 | 1.610 | 0 | 0 | 191 | 3.074 | 42 | 4.684 | | S+P | Stege |
| 301-18.1 | 0,8 | 0,80 | RegnPriv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365-213 | S+P | Privat vejafvandning |
| 301-19 | 1,9 | 0,30 | Separat | 46 | 1.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1.763 | 365-213 | S+P | Stege |

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplände Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **Stege Renseanlæg**

| Delopland | Areal | | Kloaksystem | Spildevandsbelastning | | | Total Belastning PE m ³ /år | Udløb | Status/Plan | Bemærkning | | | | |
|------------------------|----------------|------|-------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|------------|---------------|----------------|------------------|----------------|-----|-----------------|
| | Befæs.- ha. | grad | | Bolig PE m ³ /år | Erhverv PE m ³ /år | Indsivning % m ³ /år | | | | | | | | |
| 301-30.3 | 3,9 | 0,35 | Separat | 87 | 3.334 | 0 | 0 | 191 | 6.368 | 87 | 9.703 | 365-203 | S+P | Lendemarke |
| 301-31.1 | 6,4 | 0,20 | Spv | 33 | 1.265 | 3 | 115 | 191 | 2.635 | 36 | 4.015 | | S+P | Lendemarke |
| 301-37 | 12,5 | 0,00 | Spv | 144 | 5.519 | 0 | 0 | 191 | 10.541 | 144 | 16.060 | | S+P | Ulvshale |
| 301-38 | 11,8 | 0,00 | Spv | 156 | 5.979 | 0 | 0 | 191 | 11.419 | 156 | 17.398 | | S+P | Ulvshale |
| 301-39 | 7,2 | 0,00 | Spv | 92 | 3.507 | 0 | 0 | 191 | 6.698 | 92 | 10.205 | | S+P | Ulvshale |
| 301-40 | 22,5 | 0,00 | Spv | 261 | 10.003 | 0 | 0 | 191 | 19.105 | 261 | 29.108 | | S+P | Ulvshale |
| 301-41 | 9,2 | 0,00 | Spv | 100 | 3.852 | 0 | 0 | 191 | 7.357 | 100 | 11.208 | | S+P | Ulvshale |
| 301-42 | 14,7 | 0,00 | Spv | 153 | 5.864 | 0 | 0 | 191 | 11.200 | 153 | 17.063 | | S+P | Ulvshale |
| 301-43 | 10,2 | 0,00 | Spv | 110 | 4.197 | 0 | 0 | 191 | 8.015 | 110 | 12.212 | | S+P | Ulvshale |
| 301-44 | 14,8 | 0,00 | Spv | 177 | 6.784 | 6 | 230 | 191 | 13.396 | 183 | 20.409 | | S+P | Ulvshale |
| 301-48.1 | 1,2 | 0,00 | Spv | 9 | 345 | 0 | 0 | 191 | 659 | 9 | 1.004 | | S+P | Slotshøj |
| 3018 | 11,1 | 0,00 | Spv | 36 | 1.380 | 15 | 575 | 191 | 3.733 | 51 | 5.688 | | S+P | Vandværksbakken |
| Sum område: | 393,5 | | | 5.970 | 228.819 | 702 | 26.904 | 191 | 44.994 | 367.374 | 6.672 | 623.097 | | |
| Sum renseanlæg: | 770,9 | | | 9.614 | 368.629 | 1.174 | 44.994 | 191 | 10.688 | 602.955 | 1.012.745 | | | |

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Store Lind Pileanlæg 1 (vest)

| Delopland | Areal ha. | Befæs.- grad | Kloaksystem | | Spildevandsbelastning | | | Total Belastning PE m ³ /år | Udløb | Status/Plan | Bemærkning |
|-----------------|--------------|-----------------|-------------|--------------------|-----------------------|---------------|-----------------|---|-------|-------------|---|
| | | | PE | m ³ /år | Bolig PE | Erhverv PE | Indsivning % | | | | |
| 3014.1-P | 0,9 | | 27 | 1.054 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1.054 | S+P | St. Lind Spildevandsiaug, cvr. 34409137 |
| 3014.4-P | 6,6 | | 76 | 2.874 | 5 | 192 | 0 | 81 | 3.066 | S+P | St. Lind Spildevandsiaug, cvr. 34409137 |
| Sum område: | 7,5 | | 103 | 3.928 | 5 | 192 | 0 | 108 | 4.120 | | |
| Sum renseanlæg: | 7,5 | | 103 | 3.928 | 5 | 192 | 0 | 108 | 4.120 | | |

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **Store Lind Pileanlæg 2 (syd)**

| Delopland | Areal ha. | Befæs.- grad | Kloaksystem | | Spildevandsbelastning | | | Total Belastning PE m ³ /år | Udløb | Status/Plan | Bemærkning | | |
|-----------------|--------------|-----------------|-------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------|---|-------|-------------|------------|---|-----------------|
| | | | PE | m ³ /år | Bolig PE | m ³ /år | Erhverv PE | | | | | m ³ /år | Indsivning % |
| 3014.2-P | 2,9 | | 38 | 1.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1.437 | S+P | St. Lind Spildevandslaug, cvr. 34409137 | |
| Sum område: | 2,9 | | 38 | 1.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1.437 | | |
| Sum renseanlæg: | 2,9 | | 38 | 1.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1.437 | | |

Store Lind Syd

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **Ternevej Masnedø Sommerhuse Vest**

| Delopland | Areal | | Kloaksystem | Bolig | | Spildevandsbelastning | | Indsivning | Total Belastning PE m ³ /år | Udløb | Status/Plan | Bemærkning |
|-----------|-------|------|-------------|-------|--------------------|-----------------------|--------------------|------------|--|-------|-------------|------------|
| | ha. | grad | | PE | m ³ /år | PE | m ³ /år | | | | | |

Ternevej Masnedø Sommerhuse Vest

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|--------|----|-----|---|---|-----|-----|-----|-------|-------|-----------------------|
| 133-01-P | 0,9 | 0,00 | SpvPtv | 20 | 767 | 0 | 0 | 100 | 767 | 20 | 1.533 | S+P | Masnedø Erhvervsareal |
| Sum område: | 0,9 | | | 20 | 767 | | 0 | 0 | 0 | 767 | 20 | 1.533 | |
| Sum renseanlæg: | 0,9 | | | 20 | 767 | | 0 | 0 | 0 | 767 | 20 | 1.533 | |

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplände Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Vordingborg Renseanlæg

| Delopland | Areal | | Kloaksystem | Spildevandsbelastning | | | Total | | Udløb | Status/Plan | Bemærkning |
|--------------------------|----------|------------------|-------------|-----------------------|---------|----------------------|------------|--------|--------------------|-------------|---------------------|
| | ha. | Befæs.-grad | | Bolig | Erhverv | Indsivning | Belastning | PE | | | |
| | | | PE | m ³ /år | PE | m ³ /år | % | PE | m ³ /år | | |
| Allerslev | | | | | | | | | | | |
| 228-01.10 | 0,7 | 0,30 | Separat | 17 | 652 | 0 | 5 | 17 | 684 | P | Allerslev-Ammendrup |
| 228-01.3 | 1,1 | 0,30 | Separat | 27 | 1.035 | 0 | 5 | 27 | 1.087 | P | Allerslev-Ammendrup |
| 228-01.4 | 0,7 | 0,30 | Separat | 18 | 690 | 0 | 5 | 18 | 724 | P | Allerslev-Ammendrup |
| 228-01.6 | 3,3 | 0,05 | Separat | 81 | 3.104 | 0 | 5 | 81 | 3.260 | P | Allerslev-Ammendrup |
| 228-01.1 | 33,9 | 0,30 | Separat | 456 | 17.476 | 49 | 1.878 | 505 | 40.450 | S+P | |
| 228-01.11 | 12,1 | 0,30 | Spv | 68 | 2.606 | 4 | 134 | 72 | 5.727 | S+P | Allerslev Syd |
| 228-01.2 | 0,8 | 0,30 | Spv | 10 | 383 | 0 | 109 | 10 | 801 | S+P | Allerslev-Ammendrup |
| 228-01.7 | 0,3 | 0,30 | Spv | 4 | 153 | 0 | 109 | 4 | 320 | S+P | Allerslev-Ammendrup |
| 228-01.8 | 0,1 | 0,30 | Spv | 12 | 460 | 0 | 109 | 12 | 961 | S+P | Allerslev-Ammendrup |
| 228-01.9 | 0,4 | 0,30 | Spv | 2 | 77 | 0 | 109 | 2 | 160 | S+P | Allerslev-Ammendrup |
| 229-07 | 0,4 | 0,00 | Spv | 6 | 230 | 0 | 109 | 6 | 481 | S+P | Ugledige |
| Sum område: | 53,7 | | | 701 | 26.866 | 53 | 2.012 | 25.777 | 754 | 54.655 | |
| Bakkebølle Strand | | | | | | | | | | | |
| 104-04 | 5,3 | 0,20 | Spv | 133 | 5.097 | 0 | 5 | 133 | 5.352 | P | |
| 104-01.1 | 41,3 | 0,10 | Separat | 514 | 19.699 | 4 | 134 | 518 | 41.451 | S+P | |
| 104-01.2 | 0,6 | 0,10 | Separat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S+P | |
| 104-01.3 | 5,6 | 0,10 | Separat | 64 | 2.453 | 0 | 109 | 64 | 5.126 | S+P | |
| 104-01.4 | 20,5 | 0,10 | Separat | 202 | 7.742 | 4 | 134 | 206 | 16.460 | S+P | |
| 104-02 | 14,4 | 0,05 | Spv | 20 | 767 | 18 | 671 | 38 | 3.004 | S+P | |
| 104-03 | 5,7 | 0,05 | Spv | 82 | 3.143 | 0 | 109 | 82 | 6.568 | S+P | |
| Sum område: | 93,5 | | | 1.015 | 38.900 | 26 | 939 | 38.123 | 1.041 | 77.962 | |
| Klarskov | | | | | | | | | | | |
| Kloaksystem | Separat: | Separatkloakeret | Fælles: | Fælleskloakeret | SPV: | Spildevandskloakeret | | | | | |



Kloakoplande Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Vordingborg Renseanlæg

| Delopland | Areal | | Kloaksystem | Spildevandsbelastning | | | Indsivning | Udløb | Status/Plan | Bemærkning |
|----------------------|-------|-------------|-------------|-----------------------|---------|--------------------|------------|-------|--------------------|--------------------------------|
| | ha. | Befæs.-grad | | Bolig | Erhverv | % | | | | |
| | | | PE | m ³ /år | PE | m ³ /år | % | PE | m ³ /år | |
| Klarskov | | | | | | | | | | |
| 112-04 | 0,1 | | Spv | 5 | 192 | | 5 | | | P |
| 126-02 | 0,3 | 0,00 | Spv | 5 | 192 | 0 | 5 | 5 | 201 | P |
| 112-01 | 12,7 | 0,25 | Separat | 218 | 8.355 | 4 | 134 | 109 | 9.253 | 222 |
| 112-02 | 4,8 | 0,15 | Spv | 36 | 1.380 | 4 | 134 | 109 | 1.650 | 40 |
| 112-03 | 0,8 | 0,00 | Spv | 10 | 383 | 0 | 109 | 109 | 418 | 10 |
| 122 | 7,7 | 0,20 | Spv | 116 | 4.446 | 4 | 134 | 109 | 4.992 | 120 |
| 123 | 6,5 | 0,20 | Spv | 86 | 3.296 | 0 | 109 | 109 | 3.593 | 86 |
| 124 | 4,7 | 0,20 | Spv | 92 | 3.526 | 7 | 288 | 109 | 4.136 | 99 |
| 126 | 14,3 | 0,30 | Spv | 128 | 4.906 | 7 | 288 | 109 | 5.640 | 135 |
| 126-01 | 0,3 | 0,00 | Spv | 2 | 77 | 0 | 109 | 109 | 84 | 2 |
| 226-01 | 11,3 | 0,00 | Spv | 114 | 4.369 | 21 | 805 | 109 | 5.640 | 135 |
| 227-01 | 4,9 | 0,00 | Spv | 58 | 2.223 | 4 | 134 | 109 | 2.569 | 62 |
| 227-02 | 0,7 | 0,00 | Spv | 4 | 153 | 0 | 109 | 109 | 167 | 4 |
| 253-01 | 5,2 | 0,00 | Spv | 52 | 1.993 | 0 | 109 | 109 | 2.172 | 52 |
| 253-02 | 1,9 | 0,00 | Spv | 20 | 767 | 10 | 402 | 109 | 1.274 | 30 |
| 255-01 | 3,5 | 0,00 | Spv | 10 | 383 | 4 | 134 | 109 | 564 | 14 |
| 255-02 | 1,7 | 0,00 | Spv | 32 | 1.226 | 0 | 109 | 109 | 1.337 | 32 |
| Sum område: | 81,4 | | | 988 | 37.865 | 65 | 2.414 | 65 | 43.497 | 1.048 |
| | | | | | | | | | 83.585 | |
| Køng-Kostræde | | | | | | | | | | |
| 120-03.9 | 2,0 | 0,15 | Spv | 15 | 575 | 0 | 5 | 5 | 29 | 15 |
| 120-08 | 5,0 | 0,15 | Spv | 15 | 575 | 0 | 5 | 5 | 29 | 15 |
| 119-01 | 16,4 | 0,25 | Separat | 256 | 9.811 | 28 | 1.073 | 109 | 11.864 | 284 |
| 119-02 | 4,4 | 0,25 | Spv | 84 | 3.219 | 4 | 134 | 109 | 3.655 | 88 |
| | | | | | | | | | 22.748 | 397-203 |
| | | | | | | | | | 7.009 | Køng Højbro |
| | | | | | | | | | 604 | Svinøvej, Det åbne land |
| | | | | | | | | | 604 | Kostræde Banker, Det åbne land |
| | | | | | | | | | 284 | Køng Nord |
| | | | | | | | | | 88 | Køng Højbro |
| Kloaksystem | | | | | | | | | | |
| | | | Separat | | | | | | | |
| | | | Fælles | | | | | | | |
| | | | SPV | | | | | | | |

Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplände Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Vordingborg Renseanlæg

| Delopland | Areal | | Kloaksystem | Spildevandsbelastning | | | Total Belastning PE m ³ /år | Udløb | Status/Plan | Bemærkning | | | |
|---------------|-------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|-------|-------------|------------|--------|---------|--------------------------|
| | ha. | Befæs.- grad | | Bolig PE m ³ /år | Erhverv PE m ³ /år | Indsivning % m ³ /år | | | | | | | |
| 119-03.1 | 2,3 | 0,18 | Spv | 30 | 1.150 | 7 | 268 | 109 | 1.546 | 37 | 2.964 | S+P | Køng Kirkevej |
| 119-04 | 4,8 | 0,25 | Spv | 32 | 1.226 | 7 | 268 | 109 | 1.629 | 39 | 3.124 | S+P | Køng Togårdsvej |
| 120-01.02 | 18,6 | 0,20 | Separat | 238 | 9.121 | 18 | 671 | 109 | 10.673 | 256 | 20.465 | 397-283 | Kostræde Banker |
| 120-01.1 | 0,9 | 0,20 | Separat | 4 | 153 | 0 | 0 | 109 | 167 | 4 | 320 | 397-203 | Køng Møllevej |
| 120-01.3 | 22,6 | 0,20 | Separat | 308 | 11.804 | 0 | 0 | 109 | 12.866 | 308 | 24.671 | 397-203 | Kostræde Banker |
| 120-02 | 14,0 | 0,15 | Spv | 156 | 5.979 | 7 | 268 | 109 | 6.809 | 163 | 13.056 | | Højdevej |
| 120-03.4 | 10,8 | 0,15 | Spv | 118 | 4.522 | 0 | 0 | 109 | 4.929 | 118 | 9.452 | | Kviemarken |
| 120-04 | 2,0 | 0,20 | Spv | 10 | 383 | 0 | 0 | 109 | 418 | 10 | 801 | | Kostræde Banker |
| 120-05 | 5,6 | 0,15 | Spv | 64 | 2.453 | 4 | 134 | 109 | 2.820 | 68 | 5.407 | | Bankvejen Nord |
| 120-06 | 0,9 | 0,15 | Spv | 16 | 613 | 0 | 0 | 109 | 668 | 16 | 1.282 | | Bankvejen 16-26 |
| 120-07 | 4,9 | 0,30 | Separat | 58 | 2.223 | 4 | 134 | 109 | 2.569 | 62 | 4.926 | 397-203 | Bankvejen Syd |
| Sum område: | 115,3 | | | 1.404 | 53.808 | | 79 | 2.951 | | 60.672 | 1.483 | 117.431 | |
| Lundby | | | | | | | | | | | | | |
| 117-07 | 8,7 | | Separat | 218 | 8.355 | 0 | 0 | 5 | 418 | 218 | 8.773 | 397-204 | P Lundby Nord |
| 117-01 | 3,2 | 0,25 | Separat | 44 | 1.686 | 0 | 0 | 109 | 1.838 | 44 | 3.524 | 397-204 | S+P Lundby Vest |
| 117-02.1 | 1,1 | 0,30 | Separat | 10 | 383 | 0 | 0 | 109 | 418 | 10 | 801 | 397-204 | S+P Lundby Midt |
| 117-02.2 | 23,1 | 0,30 | Separat | 468 | 17.936 | 84 | 3.219 | 109 | 23.059 | 552 | 44.215 | 397-204 | S+P Lundby Midt |
| 117-03.1 | 18,4 | 0,25 | Separat | 338 | 12.954 | 14 | 537 | 109 | 14.705 | 352 | 28.195 | 397-201 | S+P Lundby Syd |
| 117-03.2 | 1,9 | 0,25 | Separat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397-273 | S+P Lundby Syd |
| 117-04 | 5,0 | 0,50 | Spv | 8 | 307 | 49 | 1.878 | 109 | 2.381 | 57 | 4.566 | | S+P Efterskole |
| 117-05.1 | 4,7 | 0,25 | Spv | 0 | 0 | 10 | 402 | 109 | 439 | 10 | 841 | | S+P Svend Gøngeskolen |
| 117-06.2 | 2,4 | 0,30 | Separat | 44 | 1.686 | 0 | 0 | 109 | 1.838 | 44 | 3.524 | 397-273 | S+P Lundby Øst |
| 118 | 20,5 | 0,25 | Spv | 172 | 6.592 | 28 | 1.073 | 109 | 8.355 | 200 | 16.020 | | S+P Gl. Lundby |

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Vordingborg Renseanlæg

| Delopland | Areal | | Kloaksystem | Spildevandsbelastning | | | Indsivning | Total | Udløb | Status/Plan | Bemærkning |
|-----------|-------|--------------------|-------------|-----------------------|---------|----|--------------------|-------|--------------------|-------------|------------|
| | ha. | Befæs.-grad | | Bolig | Erhverv | % | | | | | |
| | PE | m ³ /år | PE | m ³ /år | % | PE | m ³ /år | PE | m ³ /år | | |

Lundby

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------|------|-----|-------|--------|-----|-------|-----|--------|-------|---------|-----|-----------|
| 224-09 | 3,3 | 0,00 | Spv | 52 | 1.993 | 0 | 0 | 109 | 2.172 | 52 | 4.165 | S+P | Lundbyvej |
| Sum område: | 92,3 | | | 1.354 | 51.892 | 185 | 7.109 | | 55.622 | 1.539 | 114.624 | | |

Mern

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------|------|---------|-------|--------|-----|-------|-----|--------|-------|---------|-----|---------------|
| 411-02.2 | 3,8 | 0,25 | Separat | 94 | 3.603 | 0 | 0 | 5 | 180 | 94 | 3.783 | P | Mern NV |
| 411-04 | 0,3 | 0,25 | Separat | 8 | 307 | 0 | 0 | 5 | 15 | 8 | 322 | P | Mern |
| 411-05 | 1,1 | 0,25 | Separat | 28 | 1.073 | 0 | 0 | 5 | 54 | 28 | 1.127 | P | Mern |
| 412-01 | 4,2 | 0,00 | Separat | 105 | 4.024 | 0 | 0 | 5 | 201 | 105 | 4.225 | P | Mern (O07.02) |
| 404 | 17,5 | 0,00 | Spv | 438 | 16.786 | 0 | 0 | 35 | 5.807 | 438 | 22.593 | S+P | Ø. Egesborg |
| 407 | 9,9 | 0,00 | Spv | 247 | 9.466 | 0 | 0 | 27 | 2.548 | 247 | 12.015 | S+P | Stårby |
| 409 | 4,5 | 0,20 | Separat | 104 | 3.986 | 21 | 805 | 109 | 5.222 | 125 | 10.012 | S+P | Mern |
| 410 | 14,5 | 0,25 | Separat | 252 | 9.658 | 0 | 0 | 109 | 10.527 | 252 | 20.185 | S+P | Mern V |
| 410-01 | 2,8 | 0,25 | Separat | 42 | 1.610 | 0 | 0 | 109 | 1.755 | 42 | 3.364 | S+P | Mern |
| 410-02 | 5,0 | 0,00 | Spv | 36 | 1.380 | 18 | 671 | 109 | 2.235 | 54 | 4.285 | S+P | Mern |
| 410-03 | 0,3 | | Spv | 8 | 307 | 0 | 0 | 109 | 334 | 8 | 641 | S+P | Mern |
| 411-01 | 0,6 | 0,25 | Spv | 42 | 1.610 | 7 | 268 | 109 | 2.047 | 49 | 3.925 | S+P | Mern |
| 411-02.1 | 2,4 | 0,25 | Separat | 52 | 1.993 | 4 | 134 | 109 | 2.318 | 56 | 4.446 | S+P | Mern NV |
| 412 | 2,7 | 0,25 | Separat | 36 | 1.380 | 4 | 134 | 109 | 1.650 | 40 | 3.164 | S+P | Mern SØ |
| 413-01 | 18,1 | 0,25 | Separat | 400 | 15.330 | 60 | 2.280 | 109 | 19.195 | 460 | 36.806 | S+P | Mern |
| 413-02 | 8,3 | 0,25 | Separat | 130 | 4.982 | 24 | 939 | 109 | 6.454 | 154 | 12.375 | S+P | Mern |
| Sum område: | 95,8 | | | 2.022 | 77.493 | 138 | 5.231 | | 60.543 | 2.160 | 143.267 | | |

Nyråd

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|------|---------|-----|-------|---|---|---|-----|-----|-------|---|-----------------|
| 102-04.6 | 7,6 | 0,30 | Separat | 190 | 7.282 | 0 | 0 | 5 | 364 | 190 | 7.646 | P | Nyråd Græsbjerg |
|----------|-----|------|---------|-----|-------|---|---|---|-----|-----|-------|---|-----------------|

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Vordingborg Renseanlæg

| Delopland | Areal | | Kloaksystem | Spildevandsbelastning | | | Indsivning m ³ /år | Total Belastning PE m ³ /år | Udløb | Status/Plan | Bemærkning |
|---------------|-------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|-------|-------------|-----------------------|
| | ha. | Befæs.- grad | | PE | Bolig m ³ /år | Erhverv m ³ /år | | | | | |
| Nyrråd | | | | | | | | | | | |
| 103-02.2 | 1,6 | 0,00 | Spv | 40 | 1.533 | 0 | 5 | 77 | 40 | 1.610 | P Bakkebøllevej 7 |
| 105-04 | 1,6 | 0,10 | Separat | 40 | 1.533 | 0 | 5 | 77 | 40 | 1.610 | P Vintersbølle Strand |
| 105-05 | 2,6 | 0,10 | Separat | 66 | 2.529 | 0 | 5 | 126 | 66 | 2.656 | P Vintersbølle Strand |
| 102-01.1 | 1,2 | 0,10 | Spv | 2 | 77 | 0 | 109 | 84 | 2 | 160 | S+P Drejerskovvej Syd |
| 102-01.2 | 1,6 | 0,30 | Separat | 30 | 1.150 | 0 | 109 | 1.253 | 30 | 2.403 | S+P Florkevænget |
| 102-01.3 | 18,6 | 0,30 | Separat | 300 | 11.498 | 0 | 109 | 12.532 | 300 | 24.030 | S+P Florke |
| 102-01.4 | 2,2 | 0,30 | Separat | 24 | 920 | 0 | 109 | 1.003 | 24 | 1.922 | S+P Nyrråd Mark |
| 102-01.5 | 3,9 | 0,30 | Separat | 80 | 3.066 | 0 | 109 | 3.342 | 80 | 6.408 | S+P Clemensmindevej |
| 102-01.6 | 0,8 | 0,30 | Separat | 8 | 307 | 0 | 109 | 334 | 8 | 641 | S+P Florke |
| 102-02.1 | 5,9 | 0,30 | Separat | 84 | 3.219 | 4 | 134 | 3.655 | 88 | 7.009 | S+P Dalstrøget |
| 102-02.2 | 4,9 | 0,30 | Separat | 160 | 6.132 | 7 | 268 | 6.976 | 167 | 13.377 | S+P Bjørnevænget |
| 102-02.3 | 8,2 | 0,30 | Separat | 182 | 6.975 | 18 | 671 | 8.334 | 200 | 15.980 | S+P Nyrråd HG 28-59 |
| 102-03.1 | 5,5 | 0,30 | Separat | 294 | 11.268 | 4 | 134 | 12.428 | 298 | 23.830 | S+P Kirsebærplantagen |
| 102-03.2 | 9,9 | 0,30 | Separat | 238 | 9.121 | 4 | 134 | 10.088 | 242 | 19.344 | S+P Nyrråd HG Øst |
| 102-03.3 | 4,2 | 0,30 | Separat | 86 | 3.296 | 0 | 109 | 3.593 | 86 | 6.889 | S+P Nyrråd HG 60-80 |
| 102-04.3 | 5,0 | 0,30 | Separat | 128 | 4.906 | 0 | 109 | 5.347 | 128 | 10.253 | S+P Nyrråd HG Vest |
| 102-04.4 | 6,1 | 0,30 | Separat | 98 | 3.756 | 0 | 109 | 4.094 | 98 | 7.850 | S+P Nyrråd Nord Vest |
| 102-04.5 | 4,1 | 0,30 | Separat | 66 | 2.529 | 0 | 109 | 2.757 | 66 | 5.287 | S+P Hjørtevænget |
| 102-05.1 | 5,2 | 0,30 | Separat | 82 | 3.143 | 0 | 109 | 3.425 | 82 | 6.568 | S+P Hulemosevej |
| 102-05.2 | 1,9 | 0,10 | Spv | 8 | 307 | 0 | 109 | 334 | 8 | 641 | S+P Kalvehavevej 2-8 |
| 102-06.1 | 11,6 | 0,30 | Separat | 166 | 6.362 | 0 | 109 | 6.935 | 166 | 13.296 | S+P Hulemose Sø Nord |
| 102-06.2.1 | 3,3 | 0,30 | Separat | 58 | 2.223 | 0 | 109 | 2.423 | 58 | 4.646 | S+P Hulemose Sø Øst |
| 102-06.2.2 | 1,1 | 0,30 | Separat | 26 | 996 | 0 | 109 | 1.086 | 26 | 2.083 | S+P Hulemose Sø Øst |
| 102-06.2.3 | 0,4 | 0,30 | Separat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S+P Hulemose Sø Øst |

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplønde Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Vordingborg Renseanlæg

| Delopland | Areal | | Kloaksystem | Spildevandsbelastning | | | Indsivning m ³ /år | Total Belastning PE m ³ /år | Udløb | Status/Plan | Bemærkning | | | |
|-----------------|------------|-----------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------|----------|----------------------------------|--|------------|-------------|--------------|----------|----------|-----------------------|
| | ha. | Befæs.- grad | | Bolig PE m ³ /år | Erhverv PE m ³ /år | % | | | | | | | | |
| Nyrråd | | | | | | | | | | | | | | |
| 102-06.3 | 7,5 | 0,30 | Separat | 84 | 3.219 | 0 | 0 | 109 | 3.509 | 84 | 6.728 | 397-279 | S+P | Ålevænget |
| 102-06.4 | 1,8 | 0,30 | Separat | 58 | 2.223 | 0 | 0 | 109 | 2.423 | 58 | 4.646 | 397-281 | S+P | Oldsbjergvej |
| 102-06.5 | 0,4 | 0,10 | Spv | 6 | 230 | 0 | 0 | 109 | 251 | 6 | 481 | | S+P | Kalvehavevej 13-15 |
| 102-06.6 | 0,5 | 0,10 | Spv | 12 | 460 | 0 | 0 | 109 | 501 | 12 | 961 | | S+P | Nyrråd Skovstræde Øst |
| 102-06.7 | 8,4 | 0,30 | Separat | 90 | 3.449 | 0 | 0 | 109 | 3.760 | 90 | 7.209 | 397-281 | S+P | Oldsbjergvej Vest |
| 103-01 | 1,3 | 0,05 | Spv | 10 | 383 | 0 | 0 | 109 | 418 | 10 | 801 | 397-280 | S+P | Kalvehavevej Trix |
| 103-01.1 | 0,3 | 0,80 | RegnPriv | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 397-280 | S+P | |
| 103-02.1 | 2,4 | 0,05 | Spv | 14 | 537 | 0 | 0 | 109 | 585 | 14 | 1.121 | | S+P | Bakkebøllevej |
| 103-03 | 1,7 | 0,30 | Separat | 4 | 153 | 4 | 134 | 109 | 313 | 8 | 601 | 397-212 | S+P | Vintersbølle Skole |
| 105-01 | 11,8 | 0,10 | Separat | 244 | 9.351 | 7 | 268 | 109 | 10.485 | 251 | 20.105 | 397-401 | S+P | Vintersbølle Strand |
| 106-01.1 | 0,7 | 0,00 | Spv | 14 | 537 | 0 | 0 | 109 | 585 | 14 | 1.121 | | S+P | Bakkebølle Nord |
| 106-01.2.1 | 1,3 | 0,30 | Separat | 28 | 1.073 | 0 | 0 | 109 | 1.170 | 28 | 2.243 | 397-299R | S+P | Bakkebølle Nord |
| 106-01.2.2 | 1,4 | 0,30 | Separat | 38 | 1.456 | 0 | 0 | 109 | 1.587 | 38 | 3.044 | 397-300R | S+P | |
| 106-02 | 7,0 | 0,15 | Spv | 112 | 4.292 | 0 | 0 | 109 | 4.679 | 112 | 8.971 | | S+P | Bakkebølle Syd |
| 106-03 | 4,1 | 0,15 | Spv | 54 | 2.070 | 35 | 1.341 | 109 | 3.718 | 89 | 7.129 | | S+P | Strandgårdsvej |
| 109-07 | 0,9 | 0,10 | Separat | 23 | 881 | 0 | 0 | 17 | 146 | 23 | 1.028 | 397-229 | S+P | Nyrråd Skovstræde Syd |
| 138 | 4,4 | 0,60 | Spv | 72 | 2.759 | 0 | 0 | 109 | 3.008 | 72 | 5.767 | | S+P | Glæsbjerg |
| Sum område: | 175,2 | | | 3.319 | 127.201 | | 83 | 3.085 | | 127.805 | 3.402 | 258.091 | | |
| Ugledige | | | | | | | | | | | | | | |
| 229-04 | 0,5 | 0,00 | Spv | 12 | 460 | 0 | 0 | 5 | 23 | 12 | 483 | | P | Ugledige |
| 229-12 | 0,4 | 0,00 | Spv | 9 | 345 | 0 | 0 | 5 | 17 | 9 | 362 | | P | Ugledige |
| 229-01 | 5,1 | 0,20 | Separat | 62 | 2.376 | 0 | 0 | 109 | 2.590 | 62 | 4.966 | 377-222 | S+P | Ugledige |
| 229-02 | 3,0 | 0,00 | Spv | 56 | 2.146 | 0 | 0 | 109 | 2.339 | 56 | 4.486 | | S+P | |

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Vordingborg Renseanlæg

| Delopland | Areal | | Kloaksystem | Spildevandsbelastning | | | Total Belastning PE m ³ /år | Udløb | Status/Plan | Bemærkning |
|--------------------|-------|-----------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|-------|-------------|---------------------------------|
| | ha. | Befæs.- grad | | Bolig PE m ³ /år | Erhverv PE m ³ /år | Indsivning % m ³ /år | | | | |
| 229-03 | 0,2 | 0,00 | Spv | 2 | 77 | 0 | 84 | 2 | 160 | S+P Uglede |
| 229-05 | 0,4 | 0,00 | Spv | 12 | 460 | 0 | 501 | 12 | 961 | S+P Uglede |
| 229-06 | 0,1 | 0,00 | Spv | 10 | 383 | 0 | 418 | 10 | 801 | S+P |
| 229-08 | 0,8 | 0,00 | Spv | 8 | 307 | 0 | 334 | 8 | 641 | S+P |
| 229-09 | 0,2 | 0,00 | Spv | 2 | 77 | 0 | 84 | 2 | 160 | S+P |
| 229-16 | 2,0 | 0,00 | Spv | 20 | 767 | 0 | 835 | 20 | 1.602 | S+P |
| 229-17 | 0,7 | 0,00 | Spv | 12 | 460 | 0 | 501 | 12 | 961 | S+P |
| Sum område: | 13,2 | | | 205 | 7.857 | 0 | 0 | 7.727 | 205 | 15.583 |
| Vordingborg | | | | | | | | | | |
| 101-05.2 | 5,4 | 0,10 | Spv | 50 | 1.916 | 0 | 96 | 50 | 2.012 | P Iselingen Gods, Det åbne land |
| 102-07.6 | 3,5 | 0,30 | Separat | 88 | 3.373 | 0 | 169 | 88 | 3.541 | P Møllegården |
| 102-07.7 | 8,2 | 0,30 | Separat | 205 | 7.857 | 0 | 393 | 205 | 8.249 | P Møllegården Midt |
| 102-07.8 | 3,8 | 0,30 | Separat | 94 | 3.603 | 0 | 180 | 94 | 3.783 | P Møllegården Nord |
| 107-02 | 1,6 | 0,10 | Spv | 25 | 958 | 0 | 48 | 25 | 1.006 | P Søndertoften, Det åbne land |
| 108-02.4 | 0,3 | 0,10 | Spv | 5 | 192 | 0 | 10 | 5 | 201 | P Fiskebækgårdsvej |
| 108-02.5 | 16,9 | 0,30 | Separat | 423 | 16.211 | 0 | 811 | 423 | 17.022 | P Ydergård |
| 108-05.1 | 99,2 | 0,10 | Spv | 20 | 767 | 0 | 38 | 20 | 805 | P Ørslev |
| 110-06.3 | 2,0 | 0,10 | Spv | 15 | 575 | 0 | 29 | 15 | 604 | P Stuby, Det åbne land |
| 110-07 | 17,5 | 0,25 | Separat | 438 | 16.786 | 0 | 839 | 438 | 17.625 | P Neder Vindinge Øst |
| 119-03.2 | 0,1 | 0,25 | Spv | 5 | 192 | 0 | 10 | 5 | 201 | P Køng Kirkevej, Det åbne land |
| 121-01 | 2,1 | 0,00 | Spv | 15 | 575 | 0 | 29 | 15 | 604 | P Bjergmarken, Det åbne land |
| 130-01.2 | 3,4 | 0,00 | Spv | 86 | 3.296 | 0 | 165 | 86 | 3.461 | P Svinø |
| 130-02 | 2,8 | 0,00 | Spv | 10 | 383 | 0 | 19 | 10 | 402 | P Svinø Syd, Det åbne land |

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Vordingborg Renseanlæg

| Delopland | Areal | | Kloaksystem | Spildevandsbelastning | | | Indsivning m ³ /år | Total Belastning PE m ³ /år | Udløb | Status/Plan | Bemærkning |
|--------------------|-------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|--------|-------------|--------------------------------|
| | ha. | Befæs.- grad | | PE | Bolig m ³ /år | Erhverv m ³ /år | | | | | |
| Vordingborg | | | | | | | | | | | |
| 136-01-P | 1,5 | 0,00 | SpvPrv | 38 | 1.456 | 0 | 5 | 73 | 38 | 1.529 | P Oreby |
| 229-11 | 0,1 | 0,00 | Spv | 3 | 115 | 0 | 5 | 6 | 3 | 121 | P Ugledige |
| 229-13 | 0,3 | 0,00 | Spv | 6 | 230 | 0 | 5 | 12 | 6 | 242 | P Ugledige |
| 402-01 | 6,4 | 0,00 | Spv | 184 | 7.052 | 0 | 5 | 353 | 184 | 7.404 | P Røstofto Nord, Det åbne land |
| 404-01 | 2,3 | 0,00 | Spv | 20 | 767 | 0 | 5 | 38 | 20 | 805 | P Ø. Egesborg, Det åbne land |
| 408 | 3,6 | 0,00 | Spv | 91 | 3.488 | 0 | 5 | 174 | 91 | 3.662 | P Mern |
| 411-06 | 0,6 | 0,00 | Separat | 14 | 537 | 0 | 5 | 27 | 14 | 564 | P Mern |
| 101-01.1 | 32,9 | 0,10 | Spv | 802 | 30.737 | 0 | 109 | 33.503 | 802 | 64.240 | S+P Ore Vest |
| 101-01.10 | 27,7 | 0,30 | Separat | 676 | 25.908 | 10 | 402 | 28.678 | 686 | 54.988 | S+P |
| 101-01.2 | 12,2 | 0,30 | Separat | 248 | 9.505 | 4 | 134 | 10.506 | 252 | 20.145 | S+P Ore Nord |
| 101-01.3-P | 0,4 | 0,30 | SpvPrv | 28 | 1.073 | 0 | 109 | 1.170 | 28 | 2.243 | S+P Frøvænget |
| 101-01.4 | 1,5 | 0,30 | Separat | 28 | 1.073 | 0 | 109 | 1.170 | 28 | 2.243 | S+P Klitrosevej |
| 101-01.5 | 2,9 | 0,30 | Separat | 96 | 3.679 | 0 | 109 | 4.010 | 96 | 7.690 | S+P Storstrømsparken |
| 101-01.6 | 0,9 | 0,30 | Separat | 20 | 767 | 4 | 134 | 109 | 24 | 1.882 | S+P Nyvej |
| 101-01.7 | 8,2 | 0,30 | Separat | 82 | 3.143 | 66 | 2.549 | 109 | 148 | 11.895 | S+P Ore Øst |
| 101-01.8 | 1,8 | 0,15 | Spv | 12 | 460 | 0 | 109 | 501 | 12 | 961 | S+P Sundvej |
| 101-01.9 | 2,2 | 0,30 | Spv | 68 | 2.606 | 116 | 4.427 | 109 | 184 | 14.698 | S+P Øre |
| 101-02.1 | 40,2 | 0,30 | Separat | 1.438 | 55.111 | 112 | 4.292 | 109 | 1.550 | 124.154 | S+P Masned Sund |
| 101-02.2 | 7,1 | 0,30 | Separat | 480 | 18.396 | 7 | 268 | 109 | 20.344 | 39.008 | S+P Parkvej |
| 101-02.3 | 5,3 | 0,30 | Separat | 66 | 2.529 | 10 | 402 | 109 | 76 | 6.128 | S+P Marienbergs skolen |
| 101-02.4.1 | 31,7 | 0,30 | Separat | 16 | 613 | 77 | 2.951 | 109 | 93 | 7.449 | S+P Treilemarken |
| 101-02.4.2 | 3,3 | 0,30 | Separat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397-222 | S+P Treilemarken |
| 101-02.5 | 27,3 | 0,20 | Separat | 4 | 153 | 32 | 1.207 | 109 | 36 | 2.844 | S+P Oringe Syd |
| 101-02.6.1 | 9,1 | 0,20 | Separat | 98 | 3.756 | 7 | 268 | 109 | 105 | 8.410 | S+P Oringe Nord |

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Vordingborg Renseanlæg

| Delopland | Areal ha. | Befæs.-grad | Kloaksystem | Bolig | | Erhverv | | Indsivning % | Total Belastning PE | Udløb | Status/Plan | Bemærkning | | |
|-------------|-----------|-------------|----------------|-------|--------------------|---------|--------------------|--------------|---------------------|-------|-------------|------------|-----|----------------------|
| | | | | PE | m ³ /år | PE | m ³ /år | | | | | | | |
| 101-02.6.2 | 18,2 | 0,20 | Separat | 2 | 77 | 7 | 268 | 109 | 376 | 9 | 721 | 397-404 | S+P | Oringe Nord |
| 101-02.6.3 | 2,1 | 0,20 | Separat | 36 | 1.380 | 4 | 134 | 109 | 1.650 | 40 | 3.164 | 397-405 | S+P | Oringe Nord |
| 101-03 | 3,0 | 0,50 | Separat | 168 | 6.439 | 84 | 3.219 | 109 | 10.527 | 252 | 20.185 | 397-250 | S+P | Sydhavnen |
| 101-03.1 | 35,7 | 0,30 | Separat | 1.316 | 50.436 | 122 | 4.695 | 109 | 60.092 | 1.438 | 115.223 | 397-253 | S+P | Vordingborg Nord 1 |
| 101-03.10 | 8,0 | 0,30 | Separat | 198 | 7.588 | 4 | 134 | 109 | 8.418 | 202 | 16.140 | 397-216 | S+P | Fasanvej |
| 101-03.11 | 1,6 | 0,30 | Separat | 28 | 1.073 | 0 | 0 | 109 | 1.170 | 28 | 2.243 | 397-246 | S+P | Nyrådsvej |
| 101-03.12 | 1,7 | 0,30 | Separat | 74 | 2.836 | 0 | 0 | 109 | 3.091 | 74 | 5.927 | 397-246 | S+P | Skrænten |
| 101-03.13 | 2,2 | 0,30 | Separat | 98 | 3.756 | 0 | 0 | 109 | 4.094 | 98 | 7.850 | 397-221 | S+P | Østervej |
| 101-03.14 | 4,4 | 0,30 | Separat | 398 | 15.253 | 10 | 402 | 109 | 17.065 | 408 | 32.721 | 397-220 | S+P | Riddergade |
| 101-03.15 | 4,1 | 0,30 | Fælles | 334 | 12.801 | 108 | 4.158 | 109 | 18.485 | 442 | 35.444 | 397-316 | S+P | Algade Øst |
| 101-03.16 | 7,4 | 0,30 | Separat | 84 | 3.219 | 32 | 1.207 | 109 | 4.825 | 116 | 9.251 | 397-219R | S+P | Færggårdsvej Nord |
| 101-03.17 | 2,4 | 0,10 | Spv | 0 | 0 | 42 | 1.610 | 109 | 1.755 | 42 | 3.364 | | S+P | Nordhavn |
| 101-03.18 | 16,0 | 0,10 | Separat | 0 | 0 | 32 | 1.207 | 109 | 1.316 | 32 | 2.523 | 397-218 | S+P | Parkvej / Tennisklub |
| 101-03.19 | 0,3 | 0,50 | Separat | 0 | 0 | 10 | 402 | 109 | 439 | 10 | 841 | 397-251 | S+P | Sydhavnen |
| 101-03.1a | 1,4 | 0,30 | Separat | 108 | 4.139 | 4 | 134 | 109 | 4.658 | 112 | 8.931 | | S+P | Arsleffsgade |
| 101-03.1b | 0,9 | 0,30 | Separat | 36 | 1.380 | 4 | 134 | 109 | 1.650 | 40 | 3.164 | 397-262 | S+P | Arsleffgade |
| 101-03.2 | 14,5 | 0,30 | Separat | 344 | 13.184 | 18 | 671 | 109 | 15.101 | 362 | 28.956 | 397-219R | S+P | Skovvej |
| 101-03.20 | 10,7 | 0,30 | Separat | 62 | 2.376 | 10 | 402 | 109 | 3.029 | 72 | 5.807 | 397-406 | S+P | Seminariet |
| 101-03.21 | 0,4 | 0,50 | Separat | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 397-249 | S+P | Sydhavnen |
| 101-03.21.1 | 5,8 | 0,30 | Separat | 178 | 6.822 | 35 | 1.341 | 109 | 8.898 | 213 | 17.061 | 397-245 | S+P | Næstvedvej |
| 101-03.21.2 | 3,3 | 0,30 | Separat | 342 | 13.107 | 7 | 268 | 109 | 14.579 | 349 | 27.955 | 397-243 | S+P | Næstvedvej |
| 101-03.22 | 9,4 | 0,30 | Separat | 204 | 7.818 | 7 | 268 | 109 | 8.814 | 211 | 16.901 | 397-244 | S+P | Platanvej |
| 101-03.23 | 2,5 | 0,30 | Separat | 162 | 6.209 | 10 | 402 | 109 | 7.206 | 172 | 13.817 | 397-244 | S+P | Elmeallé Syd |
| 101-03.24 | 3,5 | 0,30 | Separat | 116 | 4.446 | 0 | 0 | 109 | 4.846 | 116 | 9.292 | 397-262 | S+P | Elmeallé Nord |

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret





Kloakplande Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Vordingborg Renseanlæg

| Delopland | Areal ha. | Befæs.-grad | Kloaksystem | | Spildevandsbelastning | | | Indsivning m ³ /år | Total Belastning PE m ³ /år | Udløb | Status/Plan | Bemærkning | |
|------------|-----------|-------------|----------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------|-------------------------------|--|---------|-------------|------------|--------------------------|
| | | | PE | m ³ /år | Bolig PE m ³ /år | Erhverv PE m ³ /år | % | | | | | | |
| 101-03.25 | 3,3 | 0,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397-105 | S+P | | |
| 101-03.26 | 0,7 | 0,50 | Separat | 152 | 5.825 | 0 | 0 | 109 | 6.350 | 152 | 12.175 | 397-223 | Sydhavnen |
| 101-03.27 | 0,2 | 0,50 | Separat | 0 | 0 | 4 | 134 | 109 | 146 | 4 | 280 | 397-248 | Sydhavnen |
| 101-03.28 | 1,0 | 0,50 | Separat | 112 | 4.292 | 0 | 0 | 109 | 4.679 | 112 | 8.971 | 397-247 | Sydhavnen |
| 101-03.29 | 1,8 | 0,50 | Separat | 0 | 0 | 4 | 134 | 109 | 146 | 4 | 280 | 397-252 | Sydhavnen |
| 101-03.3 | 4,1 | 0,30 | Fælles | 142 | 5.442 | 32 | 1.207 | 109 | 7.248 | 174 | 13.897 | 397-219F | Kirketorvet |
| 101-03.30 | 1,6 | 0,50 | Separat | 0 | 0 | 10 | 402 | 109 | 439 | 10 | 841 | 397-268 | Sydhavnen |
| 101-03.31 | 3,5 | 0,80 | RegnPriv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397-243 | S+P |
| 101-03.32 | 0,9 | 1,00 | Separat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397-253 | S+P |
| 101-03.4 | 1,2 | 0,50 | Separat | 0 | 0 | 7 | 268 | 109 | 292 | 7 | 561 | 397-253 | Sydhavnen |
| 101-03.5 | 28,5 | 0,30 | Fælles | 1.450 | 55.571 | 640 | 24.547 | 109 | 87.329 | 2.090 | 167.447 | 397-219F | Vordingborg Midt |
| 101-03.6 | 40,9 | 0,30 | Separat | 1.748 | 66.992 | 164 | 6.304 | 109 | 79.893 | 1.912 | 153.190 | 397-220 | Vordingborg Nord 2-3 |
| 101-03.7 | 7,9 | 0,30 | Separat | 224 | 8.585 | 21 | 805 | 109 | 10.235 | 245 | 19.624 | 397-105 | Kildemarksvej |
| 101-03.8 | 9,4 | 0,30 | Separat | 206 | 7.895 | 10 | 402 | 109 | 9.044 | 216 | 17.341 | 397-216 | Solbakkevej Nord |
| 101-03.9 | 11,1 | 0,30 | Separat | 210 | 8.048 | 7 | 268 | 109 | 9.065 | 217 | 17.382 | 397-215 | Hammerichsvej |
| 101-05.1 | 28,6 | 0,30 | Separat | 448 | 17.170 | 0 | 0 | 109 | 18.715 | 448 | 35.884 | 397-227 | Iselingen |
| 101-06.1 | 16,0 | 0,30 | Spv | 8 | 307 | 0 | 0 | 109 | 334 | 8 | 641 | 397-106 | Vordingborg Kaserne Vest |
| 101-06.2 | 36,4 | 0,30 | Spv | 0 | 0 | 4 | 134 | 109 | 146 | 4 | 280 | 397-106 | Vordingborg Kaserne Øst |
| 102-07 | 2,8 | 0,10 | Spv | 0 | 0 | 4 | 134 | 109 | 146 | 4 | 280 | | Vejstation |
| 102-07.1.1 | 46,5 | 0,30 | Separat | 74 | 2.836 | 273 | 10.463 | 109 | 14.496 | 347 | 27.794 | 397-270 | Møllegården |
| 102-07.1.2 | 14,4 | 0,30 | Separat | 18 | 690 | 42 | 1.610 | 109 | 2.506 | 60 | 4.806 | 397-234 | Møllegården |
| 102-07.1.3 | 1,0 | 0,30 | Separat | 0 | 0 | 4 | 134 | 109 | 146 | 4 | 280 | 397-236 | Møllegården |
| 102-07.1.4 | 1,2 | 0,30 | Separat | 0 | 0 | 10 | 402 | 109 | 439 | 10 | 841 | 397-235 | Møllegården |
| 102-07.1.5 | 0,3 | 0,30 | Separat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397-233 | Møllegården |

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret





Kloakplande Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Vordingborg Renseanlæg

| Delopland | Areal Befæs.- ha. grad | | Kloaksystem | | Spildevandsbelastning | | | Indsvivning % m ³ /år | Total Belastning PE m ³ /år | Udløb | Status/Plan Bemærkning |
|-------------|---------------------------|--------------------|-------------|---------------|-----------------------|--------------------|-----|-------------------------------------|--|--------|----------------------------|
| | PE | m ³ /år | Bolig PE | Erhverv PE | m ³ /år | m ³ /år | PE | | | | |
| Vordingborg | | | | | | | | | | | |
| 102-07.2 | 1,1 | 0,20 | 20 | 767 | 0 | 0 | 109 | 835 | 20 | 1.602 | S+P Gammel søvej Sigynsvej |
| 102-07.3 | 9,7 | 0,30 | 300 | 11.498 | 14 | 537 | 109 | 13.117 | 314 | 25.151 | S+P Gammel søvej Nord |
| 102-07.4 | 4,9 | 0,30 | 96 | 3.679 | 0 | 0 | 109 | 4.010 | 96 | 7.690 | S+P Odinsvej |
| 102-07.5 | 3,8 | 0,10 | 2 | 77 | 7 | 268 | 109 | 376 | 9 | 721 | S+P Gammel søvej Sigynsvej |
| 105-02 | 0,1 | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | S+P Vintersbølle Strand |
| 107-01 | 8,7 | 0,20 | 76 | 2.913 | 7 | 268 | 109 | 3.467 | 83 | 6.648 | S+P Ornebjerg |
| 108-01.1 | 2,0 | 0,30 | 36 | 1.380 | 0 | 0 | 109 | 1.504 | 36 | 2.884 | S+P Kallevadvej |
| 108-01.2 | 3,6 | 0,30 | 30 | 1.150 | 10 | 402 | 109 | 1.692 | 40 | 3.244 | S+P Københavnsvej |
| 108-01.3 | 18,6 | 0,30 | 312 | 11.957 | 18 | 671 | 109 | 13.765 | 330 | 26.393 | S+P Hartkornsvej |
| 108-01.4 | 8,4 | 0,30 | 44 | 1.686 | 24 | 939 | 109 | 2.862 | 68 | 5.487 | S+P Ugledigevej |
| 108-01.5 | 3,9 | 0,30 | 102 | 3.909 | 0 | 0 | 109 | 4.261 | 102 | 8.170 | S+P Søndervej |
| 108-01.6 | 3,1 | 0,10 | 8 | 307 | 0 | 0 | 109 | 334 | 8 | 641 | S+P Ørslev Øst |
| 108-02.1 | 13,3 | 0,30 | 424 | 16.250 | 18 | 671 | 109 | 18.443 | 442 | 35.364 | S+P Ydergård |
| 108-02.2 | 3,8 | 0,30 | 34 | 1.303 | 10 | 402 | 109 | 1.859 | 44 | 3.564 | S+P Ringridervej |
| 108-03.1 | 44,5 | 0,30 | 6 | 230 | 130 | 4.963 | 109 | 5.660 | 136 | 10.853 | S+P Industrivej |
| 108-03.2 | 11,0 | 0,30 | 214 | 8.202 | 10 | 402 | 109 | 9.378 | 224 | 17.982 | S+P Svingkærvej |
| 108-03.3 | 1,9 | 0,30 | 52 | 1.993 | 0 | 0 | 109 | 2.172 | 52 | 4.165 | S+P Høstvej Kernevej |
| 108-03.4 | 3,0 | 0,30 | 0 | 0 | 66 | 2.549 | 109 | 2.778 | 66 | 5.327 | S+P Spirevej 5 |
| 108-03.5 | 18,5 | 0,30 | 8 | 307 | 0 | 0 | 109 | 334 | 8 | 641 | S+P Ørslev Industri Nord |
| 108-03.6 | 0,9 | 0,10 | 4 | 153 | 0 | 0 | 109 | 167 | 4 | 320 | S+P Brydegård |
| 108-04.1 | 19,4 | 0,30 | 374 | 14.334 | 24 | 939 | 109 | 16.647 | 398 | 31.920 | S+P Ørslevvej |
| 108-04.2 | 19,7 | 0,30 | 266 | 10.194 | 46 | 1.744 | 109 | 13.013 | 312 | 24.951 | S+P Rørkær |
| 108-04.3 | 1,4 | 0,20 | 8 | 307 | 0 | 0 | 109 | 334 | 8 | 641 | S+P Dyssevej |
| 108-04.4 | 1,7 | 0,10 | 30 | 1.150 | 0 | 0 | 109 | 1.253 | 30 | 2.403 | S+P Ørslevvej |

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Vordingborg Renseanlæg

| Delopland | Areal | | Kloaksystem | Bolig | | Erhverv | | Indsivning % | Total Belastning PE | Udløb | Status/Plan | Bemærkning |
|--------------------|-------|------|----------------|-------|--------------------|---------|--------------------|-----------------|---------------------------|-------|-------------|-------------------------------------|
| | ha. | grad | | PE | m ³ /år | PE | m ³ /år | | | | | |
| Vordingborg | | | | | | | | | | | | |
| 108-04-5 | 0,5 | 0,10 | Spv | 16 | 613 | 4 | 134 | 109 | 815 | 20 | 1.562 | S+P Ørslevvej |
| 108-05-2 | 3,3 | 0,30 | Separat | 26 | 996 | 0 | 0 | 109 | 1.086 | 26 | 2.083 | S+P Ørslev |
| 109-01 | 41,6 | 0,30 | Separat | 780 | 29.894 | 10 | 402 | 109 | 33.023 | 790 | 63.318 | S+P Kastrup |
| 109-02 | 2,0 | 0,20 | Spv | 22 | 843 | 0 | 0 | 109 | 919 | 22 | 1.762 | S+P Nygårdshave |
| 109-03 | 0,4 | 0,20 | Spv | 4 | 153 | 0 | 0 | 109 | 167 | 4 | 320 | S+P Kastrup Enkeltejeendomme |
| 109-04 | 1,9 | 0,20 | Separat | 46 | 1.763 | 4 | 134 | 109 | 2.068 | 50 | 3.965 | S+P Kastrup Enkeltejeendomme |
| 110-01 | 6,6 | 0,30 | Separat | 140 | 5.366 | 4 | 134 | 109 | 5.995 | 144 | 11.494 | S+P Langed |
| 110-02 | 15,9 | 0,30 | Separat | 212 | 8.125 | 7 | 268 | 109 | 9.149 | 219 | 17.542 | S+P Neder Vindinge |
| 110-03 | 1,1 | 0,30 | Separat | 14 | 537 | 0 | 0 | 109 | 585 | 14 | 1.121 | S+P Thorsvej |
| 110-04 | 15,2 | 0,30 | Separat | 288 | 11.038 | 14 | 537 | 109 | 12.616 | 302 | 24.190 | S+P Engvej |
| 110-05 | 9,1 | 0,30 | Separat | 260 | 9.964 | 7 | 268 | 109 | 11.154 | 267 | 21.386 | S+P Troleparken |
| 110-06.1 | 0,1 | 0,25 | Spv | 6 | 230 | 0 | 0 | 109 | 251 | 6 | 481 | S+P Neder Vindinge Enkeltejeendomme |
| 110-06.2 | 2,4 | 0,25 | Spv | 22 | 843 | 7 | 268 | 109 | 1.211 | 29 | 2.323 | S+P Neder Vindinge Enkeltejeendomme |
| 111-01 | 10,4 | 0,25 | Separat | 140 | 5.366 | 0 | 0 | 109 | 5.848 | 140 | 11.214 | S+P Stuby |
| 111-02.1 | 1,5 | 0,25 | Spv | 0 | 0 | 7 | 268 | 109 | 292 | 7 | 561 | S+P Stuby Enkeltejeendomme |
| 111-02.2 | 2,5 | 0,25 | Spv | 28 | 1.073 | 4 | 134 | 109 | 1.316 | 32 | 2.523 | S+P Stuby Enkeltejeendomme |
| 113 | 7,3 | 0,20 | Spv | 114 | 4.369 | 0 | 0 | 109 | 4.762 | 114 | 9.131 | S+P Kastelev |
| 113-02.1 | 0,4 | 0,20 | Spv | 4 | 153 | 10 | 402 | 109 | 606 | 14 | 1.161 | S+P Hellevad |
| 113-02.2 | 0,9 | 0,20 | Spv | 20 | 767 | 0 | 0 | 109 | 835 | 20 | 1.602 | S+P Hellevad |
| 114 | 3,5 | 0,20 | Spv | 34 | 1.303 | 4 | 134 | 109 | 1.567 | 38 | 3.004 | S+P Skaverup |
| 115-01.1 | 9,8 | 0,10 | Spv | 138 | 5.289 | 0 | 0 | 109 | 5.765 | 138 | 11.054 | S+P Skaverup Strand Trix |
| 115-02.2 | 20,1 | 0,10 | Spv | 284 | 10.884 | 0 | 0 | 109 | 11.864 | 284 | 22.748 | S+P Dalvej |
| 115-02.3 | 31,9 | 0,10 | Spv | 502 | 19.239 | 0 | 0 | 109 | 20.971 | 502 | 40.210 | S+P Hejrevej |
| 115-02.4 | 12,8 | 0,10 | Spv | 160 | 6.132 | 0 | 0 | 109 | 6.684 | 160 | 12.816 | S+P Korshærvej |

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplände Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Vordingborg Renseanlæg

| Delopland | Areal ha. | Befæs.-grad | Kloaksystem | Spildevandsbelastning | | | Indsivning m ³ /år | Total Belastning PE m ³ /år | Udløb | Status/Plan | Bemærkning | | |
|-----------|-----------|-------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----|-------------------------------|--|--------|-------------|------------|-----|-------------------------------|
| | | | | Bolig PE m ³ /år | Erhverv PE m ³ /år | % | | | | | | | |
| 116 | 7,2 | 0,25 | Spv | 126 | 4.829 | 7 | 268 | 109 | 5.556 | 133 | 10.653 | S+P | Sværborg |
| 121 | 12,1 | 0,25 | Spv | 144 | 5.519 | 4 | 134 | 109 | 6.162 | 148 | 11.815 | S+P | Bjergemarken |
| 125 | 13,4 | 0,20 | Spv | 132 | 5.059 | 14 | 537 | 109 | 6.099 | 146 | 11.694 | S+P | Udby |
| 127-01 | 4,1 | 0,30 | Spv | 52 | 1.993 | 0 | 0 | 109 | 2.172 | 52 | 4.165 | S+P | Skallerup |
| 127-02 | 4,2 | 0,30 | Spv | 34 | 1.303 | 4 | 134 | 109 | 1.567 | 38 | 3.004 | S+P | Københavnsvej |
| 127-03 | 6,0 | 0,25 | Spv | 12 | 460 | 0 | 0 | 109 | 501 | 12 | 961 | S+P | Spangsgård |
| 128-01 | 5,7 | 0,25 | Spv | 70 | 2.683 | 10 | 402 | 109 | 3.363 | 80 | 6.448 | S+P | Sallerup |
| 128-02 | 7,3 | 0,25 | Spv | 64 | 2.453 | 0 | 0 | 109 | 2.674 | 64 | 5.126 | S+P | Køng Firgård |
| 128-03 | 3,0 | 0,25 | Spv | 42 | 1.610 | 0 | 0 | 109 | 1.755 | 42 | 3.364 | S+P | Fiskebækhus |
| 130-01.1 | 9,3 | 0,20 | Separat | 116 | 4.446 | 10 | 402 | 109 | 5.284 | 126 | 10.133 | S+P | Svinø Nord |
| 131 | 6,4 | 0,20 | Spv | 60 | 2.300 | 4 | 134 | 109 | 2.653 | 64 | 5.086 | S+P | Svinøvester |
| 132-01 | 20,9 | 0,15 | Spv | 350 | 13.414 | 0 | 0 | 109 | 14.621 | 350 | 28.035 | S+P | Svinø Strand Syd |
| 132-02 | 1,3 | 0,15 | Spv | 10 | 383 | 4 | 134 | 109 | 564 | 14 | 1.081 | S+P | Svinø Strand Nord |
| 133 | 1,8 | 0,20 | Fælles | 42 | 1.610 | 0 | 0 | 109 | 1.755 | 42 | 3.364 | S+P | Masnedøvej |
| 133-02 | 35,6 | 0,00 | Spv | 40 | 1.533 | 63 | 2.414 | 109 | 4.303 | 103 | 8.250 | S+P | Vordingborg Forsyning Masnedø |
| 135 | 4,7 | 0,20 | Spv | 12 | 460 | 32 | 1.207 | 109 | 1.817 | 44 | 3.484 | S+P | Avnø |
| 136 | 1,5 | 0,20 | Spv | 30 | 1.150 | 0 | 0 | 109 | 1.253 | 30 | 2.403 | S+P | Knudsby - Oreby |
| 137 | 6,7 | 0,30 | Spv | 76 | 2.913 | 0 | 0 | 109 | 3.175 | 76 | 6.088 | S+P | Kohavevej |
| 139 | 3,2 | 0,30 | Spv | 36 | 1.380 | 7 | 268 | 109 | 1.796 | 43 | 3.444 | S+P | Lillevang |
| 224-05 | 3,2 | 0,00 | Spv | 40 | 1.533 | 0 | 0 | 109 | 1.671 | 40 | 3.204 | S+P | Lundbyvej |
| 401 | 5,1 | 0,00 | Spv | 36 | 1.380 | 0 | 0 | 109 | 1.504 | 36 | 2.884 | S+P | Lekkende |
| 402 | 6,3 | 0,00 | Spv | 46 | 1.763 | 24 | 939 | 109 | 2.945 | 70 | 5.647 | S+P | Røstoftvej Syd |
| 406 | 5,7 | 0,25 | Spv | 48 | 1.840 | 18 | 671 | 109 | 2.736 | 66 | 5.247 | S+P | Tolstrup |
| 411-03 | 1,5 | 0,25 | Separat | 22 | 843 | 0 | 0 | 109 | 919 | 22 | 1.762 | S+P | Mern |

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplände Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Vordingborg Renseanlæg

| Delopland | Areal ha. | Befæs.- grad | Kloaksystem | | Spildevandsbelastning | | | Total Belastning PE m ³ /år | Udløb | Status/Plan | Bemærkning |
|-----------|--------------|-----------------|-------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------|--|-------|-------------|------------|
| | | | PE | m ³ /år | Bolig PE | m ³ /år | Erhverv PE | | | | |

Vordingborg

Sum område: 1.404,0 22.423 859.362 2.898 110.932 984.480 25.321 1.954.774

Vordingborg Forsyning Masnedø

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------|--|-----|--------|-----------|-----------|-------|---------|-------|-----------|--------|--|-----------|
| 133-02.1 | 40,2 | | Spv | 1.004 | 38.478 | 0 | 0 | 5 | 1.924 | 1.004 | 40.402 | | P |
| Sum område: | 40,2 | | | 1.004 | 38.478 | | 0 | 0 | | 1.924 | 1.004 | | 40.402 |
| Sum renseanlæg: | 2.164,6 | | | 34.435 | 1.319.722 | | 3.527 | 134.674 | | 1.406.169 | 37.957 | | 2.860.373 |
| Sum kommune: | 4.428,7 | | | 61.302 | | 6.682 | | | | 67.839 | | | |
| | | | | | | 2.349.680 | | 255.727 | | 3.072.531 | | | 5.672.381 |

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret

